



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 14 - ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 54/2020г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 67/2019г.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „ВАКОМ МП“ ООД, гр. София, ул. „Иван Рилски“ № 18 и получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Шумен и БД Черноморски район гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Изграждане на собствено водовземно съоръжение-тръбен кладенец с дълбочина 600(±50) м“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по КК на гр. Шумен с площ 15148 м² и НТП: „За хранително-вкусовата промишленост“

възложител: „ВАКОМ МП“ ООД, ЕИК: 831043744

седалище: гр. София, ул. „Иван Рилски“ № 18

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на тръбен кладенец ТК-1, „Ваком МП-Шумен“ с дълбочина 600(±50) м за допълнително водоснабдяване на „ВАКОМ МП“ ООД- предприятие за преработка на мляко с капацитет на преработено мляко 78 т/ден и производство на млечни продукти- бяло саламурено сирене от краве, овчо и козе мляко; сирене за грил; видове кашкавал от различни млека; извара с производствен капацитет до преработено мляко.

Ще се реализира в поземлен имот с идентификатор № 83510.669.50 по КК на гр. Шумен с площ 15148 м², в който се извършва производствената дейност на дружеството. Добитата вода ще се използва за обезпечаване на производствената и помощна дейност с вода на предприятието - за производство на пара и ледена вода /парата се използва за пастеризация, термизация, изпарване и др. технологични процеси; ледената вода, се



използва за охлаждане на мляко, саламура, контрол на температурата на потоците и др. технологични процеси/, измиване на площадки и помещения за складиране /измиване на оборудване, тръбни пътища, техника, помещения, за санитарни нужди и др./ и измиване на камиони/цистерни на производствената площадка. Водовземането ще се извършва от водно тяло BG2G000J3K1041 - Малм валанжски водоносен, участък Шумен- изток, хоризонт- слой 7 от подземните водни тела. Обхванатото водно тяло от което ще се извършва водочерпенето е с достатъчни свободни водни запаси. Тръбният кладенец ще бъде с географски координати в система WGS84: N 43° 16' 07,3326"; E 26° 57' 08,9126".

Литоложките и хидрогеоложки условия обуславят конструкцията на ТК-1, „Ваком МП-Шумен“ да бъде:

- на дълбочина от 0,00 ÷ 20±5м - техническата метална колона (кондукторна) с диаметър Ø426мм. За прикриване на горната част на разреза от обрушване и пряко проникване на повърхностни води, тя ще се циментира изцяло;

- на дълбочина от 0,00 ÷ 200±20м - експлоатационна метална колона с диаметър Ø324мм (123/4") или Ø219мм (85/8") - изцяло циментирана

- на дълбочина от 200(±20)м до проектната дълбочина 600(±50)м е продуктивният интервал - поставяне на метална тръба с диаметър Ø190мм.

Монтирането на колоните ще се извърши така, че да не се допуска смесване на води от по- горно водно тяло на ползваното за водовземане и обратно, няма да се допусне смесване на вода с различни качества от едно водно тяло с другото водно тяло.

Съоръжението ще бъде изградено от метални тръби с различен диаметър в зависимост от дълбочината и предназначението им. Метода на строителство за монтирането на тръбните пръстени ще се извърши по монтажен път чрез полагане на бетоновите тръби. При изграждане на шахтовият кладенец, строителните дейности ще се извършат на етапи в последователност:

1. Сондиране безядково, въртеливо-роторно с права циркулация на промивната течност до проектната дълбочина 600.0м (±50м), ще се ползва сондажна апаратура за сондиране.

2. Спускане на Кондукторна колона Ø 426 метална в интервала до 20 ±5м.

3. Спускане и монтаж на Експлоатационна колона Ø 324 или Ø 219 метална в интервала до дълбочина 200м (±20м).

4. Спускане и монтаж Ø 190 метална тръба в интервала от 200м (±20м) до дълбочина 600м (±50м.).

5. Извършване на задтръбна циментация на Кондукторна колона Ø 426 изцяло на Експлоатационна колона Ø 324 или Ø 219.

6. Запълване на задтръбното пространство с промит речен чакъл.

7. Промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно продухване до пълно избистряне на водата.

8. Изграждане на шахта с водопроводни съоръжения с помпа, измервателно устройство и кранове.

Площадката с шахтата при кладенеца ще бъде с площ от 6-8 м² и ще бъде в средната дворна част на имота. На устието на шахтовия кладенец ще се изгради бетонова шахта с размери 2,50м /2,50м и височина 2,50м., в която ще се разположи устието на кладенеца / ще бъде затворено с метален капак/, изходящата тръба - метална колона, потопяемата помпа /спусната на дълбочина 180÷190,0м/ и измервателното устройство за водното количество и електро табло за хранване на помпата. За контрол на помпата, ще се монтират датчици за горно и долно водно ниво и чрез тях, помпата ще се включва за пълнене на резервоари. Добитият обем водно количество ще се изчерпва чрез потопяема помпа и ще се пълнят в 2 броя метални резервоари. Водата ще се подава към производствените помещения за



предвиденото ползване, чрез хидрофорна уредба, осигуряваща необходимото налягане. За отчитане на използваните водни количества от собствения водоизточник, ще бъде монтирано измервателно устройство.

Максималният разход на водочерпене от сондажа е $Q_{\text{макс.}} = 5,42 \text{ л/сек} = 156 \text{ м}^3/\text{ден}$, при прекъснат режим на работа на помпата и сумарно време не повече от 8 часа на ден. Общите водни количества, необходими за нуждите на „ВАКОМ МП“ ООД в годишен обем са: $Q_{\text{общо}} = 57\,000 \text{ м}^3/\text{год.} = 156 \text{ м}^3/\text{ден} \approx 1,8 \text{ л/сек}$ (целогодишно). Разпределени по производствени дейности, водните количества ще бъдат:

- за пара и ледена вода-при максимална натовареност на производствените мощности, средно дневни количества от 90 м^3 , в годишен план – $32\,850 \text{ м}^3$;
- за измиване на площадки и помещения за обработка и складиране на суровата и готова продукция – средно дневно количество от 33 м^3 или годишно – $12\,045 \text{ м}^3$;
- за измиване на камиони/цистерни – средно дневно количество от 33 м^3 или годишно – $12\,045 \text{ м}^3$.

При извършване на строително-монтажните работи се предвижда да се образуват отпадъци- земни маси, почва и камъни, минимални количества от смесени строителни отпадъци – остатъци, парчета от бетонов разтвор, други. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителните дейности ще се извършва от изпълнителя на строежа, въз основа на писмен договор с възложителя, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват до инсталация за сепариране от фирмата по сметоизвозване и сметосъбиране за община Шумен, съгласно сключен договор.

При изпълнението на сондажа за реализиране на тръбния кладенец ще се формират промивни води при промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно продухване до пълно избистряне на водата. Очаква се промивните води да бъдат замърсени с пясъчинки и неразтворени вещества от почвата. Замърсяването им ще бъде частично механично с неразтворени вещества и преди да се заустват в селищна канализационна система на гр. Шумен ще бъдат пречистени механично. Количеството на тези промивни води ще бъде минимално - около 10 м^3 . Предвижда се те да се пречистят през утаител на пречиствателна станция - ЛПСОВ на "Ваком МП" ООД и да се включат в общата канализационна система на гр. Шумен с ГПСОВ. За приемането и пречистването на отпадъчните води от предприятието, включително от промивните води от сондажа има сключен договор с „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен, които са оператори на ГПСОВ Шумен. Битово-фекални отпадъчни води ще бъдат от 1 бр. обслужващ кладенеца персонал, ежедневно в работните дни през годината. Тези отпадъчни води ще се приемат от съществуващата площадкова канализация и ще се заустват в съществуващата площадкова канализационна система на предприятието и след това ще се включват в селищната канализационна система на гр. Шумен. Млекопреработвателното предприятие е захранено с литейна вода от селищната водопроводна мрежа и има договор с "ВиК-Шумен" ООД.

При експлоатацията на шахтовия кладенец ще се ползва електроенергия от съществуващата изградена ел. система на площадката на предприятието, която е присъединена към електроразпределителна мрежа на „Енерго Про“ ЕАД.

Транспортният достъп до имота, предмет на инвестиционното предложение е осигурен от улица, обслужваща индустриалната зона на гр. Шумен. Не се предвижда изграждане или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, до площадката на шахтовия кладенец има осигурен пътен подход в двора на имота.



Инвестиционното предложение /ИП/ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-1032/ 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 19/ 05.03.2021 г.), намираща се на отстояние от около 2км от имотът, предмет на ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която „Изграждане на собствено водовземно съоръжение-тръбен кладенец в Поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение Изграждане на собствено водовземно съоръжение-тръбен кладенец с дълбочина 600(±50) м в поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по КК на гр. Шумен с площ 15148 м² и НТП: „За хранително-вкусовата промишленост“ попада в обхвата на т. 2г) „Минно дело: дълбоки сондажи, в т. ч. за водоснабдяване“ от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на собствен водоизточник-тръбен кладенец ТК-1 „Ваком МП-Шумен“, като добитата вода ще се използва за допълнително водоснабдяване на предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти.
2. Тръбният кладенец ще експлоатира води от подземно водно тяло (ПВТ) с код BG2G000J3K1041 „Карстови води в малм-валанж“, участък Шумен-изток, хоризонт- слой 7 от подземните водни тела и ще бъде с дълбочина 600(±50) м.
3. За реализация на инвестиционното предложение ще се извърши направа на стоманобетонова площадка с отвор за сондиране, сондиране на



определен диаметър и метраж съгласно геоложки проект, монтиране метални колони с определени диаметри, направа на дренаж, извършване на задтръбна циментация. За осигуряване на място за потопяемата помпа и нейното ел. захранване, монтаж на измервателно устройство и на водопроводни съоръжения-тръбни връзки с кранове, ще се изгради стоманобетонова шахта с изолиран капак.

4. Качествения състав на подземните води, усвоявани от ТК-1, ще се определя чрез периодично изследване на водни проби за пълен химичен анализ по време на експлоатацията на кладенеца.
5. При изграждане на кладенеца ще се използват природните ресурси баластра и пясък за задтръбна обсипка, дървен материал за кофражи.
6. Площта на имота, в който ще се реализира тръбният кладенец е достатъчна и временните дейности по време на изграждането ще се извършват изцяло в имота. Теренът е с изградена асфалтова настилка.
7. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура, достъпът до имота е осигурен от улица, граничеща с имота и обслужваща индустриалната зона. До площадката на шахтовия кладенец има осигурен пътен подход в имота на дружеството.
8. Формираните земни маси при изкопните дейности ще се използват за запръстяване на терена около кладенеца, отделеният хумус, ще бъде вложен при благоустрояването на терена.
9. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителните дейности ще се извършва от изпълнителя на строежа в съответствие с изискванията на ЗУО, въз основа на писмен договор с възложителя.
10. При спазване на *Наредба № 2/2004г. за минималните изисквания за спазване на здравословни и безопасни условия на труд* при извършване на СМР, ползване на лични предпазни средства и провеждане на инструктаж на работното място, рискът от инциденти по време на реализацията на инвестиционното предложение и след това е минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализирането на инвестиционното предложение /ИП/ ще се извърши в поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по КК на гр. Шумен с площ 15148 м² и НТП: „За хранително-вкусовата промишленост“, собственост на възложителя.
2. Тръбния кладенец ще се реализира в имот на предприятие за преработка на мляко, разположено в индустриална зона на гр. Шумен, в източната част на града. В района около обекта има предприятия на хранително



вкусовата промишленост на гр. Шумен, в близост няма обособена жилищна зона.

3. На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.
4. Съгласно становища на БД Черноморски район гр. Варна изх. № 05-11-340/A4/11.01.2021г. и № 05-11-340/A7/13.05.2021г.:

„4.1. В радиус от 1,0 км от бъдещия кладенец няма изградени водоизточници с разрешително за водовземане от БДЧР от същото подземно тяло. Съгласно разпоредбите на ЗВ и произтичащите от него наредби за издаване на разрешително за водовземане е необходимо да се изготвят: обосновка за водовземането, обосновка за заявеното водно количество от подземни води, обосновка на минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, който ще се водоснабдява и изисквания към качеството на водата, свързани с изпълнение на дейностите в обекта.

4.2. Определени са ресурсите за ПВТ с код BG2G000J3K1041: разполагаеми ресурси-6553,24л/с, общото разрешено водно количество-2863,93л/с по издадени разрешителни и свободните водни количества-3689,31л/с. Искането на заявителя е за разрешен годишен воден обем от около 57000м³/годишно, който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

4.3. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН 2016-2021г. и реализирането му няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- *бъдат спазени нормативните изисквания посочени в т. IV от становищата;*
- *не се допуска замърсяване на водите.*“

Становището е изпратено на възложителя.

5. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
6. Предвид характерът и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената защитена зона BG 0000382 „Шуменско плато“.
7. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в цитираната по- горе ЗЗ, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
8. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0000382 „Шуменско плато“.



III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализацията на ИП не се очаква да доведе до негативно въздействие върху химичното състояние на ПВТ с код BG2G000J3K1041. Предвиденото водовземане на необходимото водно количество за нуждите на предприятието ще окаже незначително въздействие върху количественото състояние на ПВТ, от което ще се осъществява водовземането.
2. В зоната на влияние, която може да се приеме за разстоянието от 300м / радиус на влияние на съоръжението на ТК-1, „Ваком МП-Шумен“/ не попадат други водовземни съоръжения с издадени разрешителни за водоползване. Най-близко разположен е ТК „Лида“, който към настоящия момент не се използва.
3. Въздействието върху подземните води ще бъде пряко, краткотрайно и временно. Обхватът на въздействие се ограничава в площта на имота на "ВАКОМ МП" ООД гр. Шумен, без да засяга населените места и повърхностните води в района.
4. Предвид, че кладенецът се предвижда да работи циклично през годината (само осем часа на ден) и времето за възстановяване на водното ниво е значително по-голямо (2/3дн) от времето за водочерпене, се предполага, че водното ниво и запасите в района ще се възстановят напълно.
5. Извършването на сондажните и строителните дейности, не предполагат наднормено ниво на шум извън имота на млекопреработвателното предприятие, съгласно прогнозни данни нивата на емитиран шум ще бъдат под 65 dB(A).
6. Очаква се емисионно натоварване на атмосферния въздух по време на строителството от прахови емисии при изкопните работи в района на обекта, но то ще бъде незначително, локално и временно, като ще засегне само територията на работната площадка.
7. РЗИ-гр. Шумен изразява Становище по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве с изх. № 10-10 -1/22.03.2021г.: *„Според предоставената информация реализирането на инвестиционното предложение не предполага замърсяване на водите, почвите, както и наднормено замърсяване на атмосферният въздух с вредни за околната среда емисии. В документацията се съдържат достатъчно данни и анализи. Направените въз основа на тях изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен“.*



8. Предвид местоположението на предвидения за реализация обект, не се очаква трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-389/1/25.11.2020г. е уведомил кмета на Община Шумен с приложено копие на уведомлението. Съгласно писмо на Община Шумен изх. № БО-Ш-2017_001 /01.12.2020г., инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на общината.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-6-/1/09.03.2021г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Шумен.

3. Община Шумен с писмо вх. ОВОС-6/4/26.03.2021г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на собствено водовземно съоръжение-тръбен кладенец с дълбочина 600(±50) м“ в поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по КК на гр. Шумен с площ 15148 м² и НТП: „За хранително-вкусовата промишленост“ и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок



5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. РУМЕН ГРИГОРОВ
И. Д. Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 14.05.2021 г.

