



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 15 - ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 21/2021г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 67/2019г.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС - „АРЕСГАЗ“ ЕАД, гр. София, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2 и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Етап 31-Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия по бул. „Симеон Велики“ ПИ 83510.60.133, свързващ Клон 14-втори етап на строителство с Етап 23 Изграждане на разпределителен газопровод захранващ с природен газ „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони **местоположение:** поземлен имот с идентификатор 83510.60.133 по КК на гр. Шумен, вид територия: „За транспорта“, НТП: „За местен път“ с площ 56 871 м²

възложител: „АРЕСГАЗ“ ЕАД, ЕИК: 813101815

седалище: гр. София, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2

Характеристика на инвестиционното предложение /ИП/:

Инвестиционното предложение е за изграждане на линеен обект-газопровод, който ще работи под налягане 1 МРа с капацитет 10000 нм³/ч. и ще захранва газоразпределителната мрежа на гр. Шумен с природен газ. Той ще осъществи връзка между проектиран Разпределителен газопровод - Клон 14 /втори етап на строителство/ - от „Индустириален парк Шумен“ АД до ГРМ - гр. Шумен с изградения Етап 23 на ГРМ - гр. Шумен: разпределителен газопровод захранващ с природен газ „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД. Дължината на газопровода ще бъде около 860 м и ще бъде реализирана извън урбанизираната територия в ПИ 83510.60.133 по КК на гр. Шумен с НТП: „За местен път“, общинска публична собственост. За газопроводите, между които ще се изгради настоящият газопровод има постановени от



РИОСВ гр. Шумен Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с номера ШУ-13-ПР/2012г. и ШУ-48-ПР/2017г., за цялата градска и околградска зона на гр. Шумен е постановено Решение № ШУ-25/2004 г.

Дейността, която компанията извършва е в съответствие с издадени лицензии за разпределение и снабдяване от краен снабдител за територия „Добруджа“, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). „Аресгаз“ ЕАД има издадени Лицензия № Л-132-08/27.05.2013 г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на обособена територия „Добруджа“, Лицензия № Л-132-12/27.05.2013 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия „Добруджа“.

Началната и крайната точка на предвидения газопровода са определени с координати в координатна система 2005 UTM зона 35:

- Начална точка на газопровод (приблизителна) - X= 4795289.7793 Y=4795289.7793
- Крайна точка на газопровод (приблизителна) - X= 4795203.9102 Y=620800.7760

За реализиране на инвестиционното предложение ще бъде изготвен ПУП-Парцеларен план и инвестиционен проект. По време на строителството ще се използва площта около газопровода, предвидена за сервитут съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Началната точка на газопровода ще бъде съществуващ газопровод, захранващ с природен газ „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД, което е Етап 23 от ГРМ на гр. Шумен и въведен в експлоатация с РП №СТ-05-399/22.03.2019г., а крайната ще бъде проекто-трасе на Клон 14 - втори етап на строителство, за който има издадено и действащо Разрешение за строеж № 34 от 12.02.2013 г. Предвижда се при изграждането на газопровода да се използват тръби от полиетилен висока плътност PE100, SDR 11 Ф200. Газопроводът ще се изгради изцяло подземно. Строителната площадка ще бъде оградена с предпазни ограждения и ще има сигнализация. Строително-монтажните работи ще включват прокопаване на траншея с ширина 0,6 м, като под тръбите и над тях ще се поставя слой с дебелина 0,1 м от мека подложка - пясък или мека пръст без примеси, след което изкопът ще се запълва в последователност определена от технологичните изисквания за възстановяване на засегнатия терен в първоначалния му вид, като минималното земно покритие върху разпределителните газопроводи е 0,8 м. Като допълнителни строителни материали ще се ползват пясък, трошен камък с различна фракция, асфалтобетон или бетон, в зависимост от финалната настилка, която ще се възстановява. В хода на строителството и при експлоатацията на газопровода няма да се използват други природни ресурси. Отпадъците, формирани при реализация на инвестиционното предложение в зависимост от покритието на терена, по който ще преминават трасетата на газопроводите ще бъдат асфалтови смеси, почва и камъни, излишна земна маса и др., които ще се предават на регламентирани площадки или на депа за неопасни отпадъци. Отделените битови отпадъци ще се събират в полиетиленови торби и ще се изнасят до определените за целта места. Събирането и транспортирането на отпадъците ще се извършва от фирма, притежаваща съответния регистрационен документ.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП не води до изграждане на нова или до промяна на съществуващата пътна инфраструктура, както и не води до промяна в начина и организацията на движение.

Инвестиционното предложение /ИП/ **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ, ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед



№ РД-1032/ 17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 19/ 05.03.2021г.), **намираща се на отстояние** повече от 5км от ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Етап 31-Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия по бул. „Симеон Велики“ ПИ 83510.60.133, свързващ Клон 14-втори етап на строителство от „Индустиален парк Шумен“ АД до ГМР гр. Шумен с Етап 23 Изграждане на разпределителен газопровод захранващ с природен газ „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, т. 3б) „Промислени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на газопровод с дължина 860м извън урбанизираната територия на гр. Шумен, който ще работи под налягане 1 МРа и ще свързва два газопровода от газоразпределителната мрежа на града.
2. Газопроводът ще се изгради изцяло подземно от тръби от полиетилен висока плътност PE100 SDR 11, Ф200, положени в траншеи в земни почви, като изкопите ще се извършват машинно, а в близост до подземните комуникации и други тесни места ще се извършват ръчно, след което ще се прави обратно засипване.
3. Свързването на полиетиленовите тръби ще се реализира посредством електрозаваряване, за което е предвидено използване на преносими генератори. Временно изкуствено осветление на строителната площадка и работните места не се предвижда, тъй като строително - монтажните дейности ще се извършват в светлата част на деня.
4. Пресичането и успоредното полагане на газопровода с други проводни ще се осъществява при спазване изискванията на *Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ и Наредба №6 за техническите правила и нормативи за проектиране,*



изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места.

5. Отделеният хумусен слой при направата на траншеите ще се съхранява и след засипването им ще се разстила като най-горен пласт и ще се загладва. Формираните отпадъци при реализация на ИП ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
6. При изпълнение на плана за безопасност и здраве и инструкция за пожарна безопасност, осигуряване на лични предпазни средства, допускане до строителната площадка само на лица, които имат необходимата квалификация и са предварително инструктирани относно работа при съответните условия, рискът от инциденти по време на реализацията на инвестиционното предложение е минимален.
7. Дискомфорт на околната среда се очаква по време на строително-монтажните дейности на газопровода от техниката при прокопаване на траншеите, но той ще бъде локален, незначителен и обратим.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Изграждането на газопровода ще се извърши в поземлен имот с идентификатор 83510.60.133 по КК на гр. Шумен, вид територия: „За транспорта“, НТП: „За местен път“ с площ 56 871 м², общинска публична собственост.
2. При реализация на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати културно-исторически паметници.
3. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
4. Предвид местоположението на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената 33 BG 0000382 „Шуменско плато“.
5. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване на цитираната по- горе 33, което няма да доведе до промяна числеността и структурата на популациите ѝ.
6. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни



въздействия върху защитена зона BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Дейностите по изкопните работи при прокопаването на траншеята, полагането на тръбите и обратната засипка ще се извършват на отделни участъци и при подходящи атмосферни условия в кратки срокове с цел намаляване на емитирания прах от формираната строителна площадка.
2. С цел опазване на почвата от замърсяване, почистването на краищата на тръбите преди заварка чрез бластиране ще се осъществява в камерна кутия, за да се събира и оползотворява шлаката.
3. По време на експлоатация на газоразпределителната мрежа, рискът от аварии и инциденти е сведен до минимум, предвид това, че газопроводните тръби са подземно положени, а надземните съоръжения са защитени срещу нерегламентирана намеса на трети лица.
4. Очаква се пряко, временно, отрицателно въздействие върху атмосферният въздух при реализация на ИП, но то ще бъде само при изкопните дейности при прокопаване на траншеите, в които ще се положи газопровода.
5. Изграждането на ИП не е свързано с водопотребление и няма да оказва влияние върху повърхностните и подземни води. Отпадъчни води от обекта не се генерират.
6. РЗИ-гр. Шумен изразява Становище по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве с писмо изх. №10-19-1/23.04.2021г.: *„Според представената информация реализирането на инвестиционното предложение не предполага замърсяване на водите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух с вредни за околната среда емисии. В представената документация се съдържат достатъчно данни и анализи. Направените въз основа на представените данни и анализи изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен“.*
7. Предвид местоположението на предвиденият за изграждане газопровод, не се очаква трансграничен характер на въздействие при реализация и по време на експлоатацията на обекта.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган и е публикувал уведомлението на своята интернет страница www.aresgas.bg; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-55/1/23.02.2021г. е уведомил кмета на Община Шумен с приложено копие на уведомлението.



2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществен интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-12-/2/16.04.2021г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Шумен.

3. Община Шумен с писмо изх. ЕО-Ш-896/1//05.05.2021г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Етап 31-Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия по бул. „Симеон Велики“ ПИ 83510.60.133, свързващ Клон 14-втори етап на строителство с Етап 23 Изграждане на разпределителен газопровод захранващ с природен газ „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД“ и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. РУМЕН ГРИГОРОВ

И. Д. Директор на РИОСВ - Шумен

Дата: 17.05.2021 г.

