



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – / 8 – ЕО/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 84, ал. 1 и чл. 85, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представени писмено искане и информация от възложителя по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и постъпило становище от Регионална здравна инспекция – Кюстендил

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за обект „Присъединителен електропровод 110 kV, находящ се в териториалния обхват на землищата на с. Крайници, общ. Дупница, област Кюстендил, гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня и с. Сапарево, общ. Сапарева баня, при прилагането на който **няма вероятност** да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3“

Характеристика на плана:

Проект за ПУП – ПП е изработен с цел изграждане на обект „Присъединителни електропроводи 110 kV“, в териториалния обхват на землищата на с. Крайници, община Дупница, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня и с. Сапарево, община Сапарева баня за нуждите на „Фотоволтаична електрическа централа с индикативна мощност 100 MW“ в поземлени имоти с идентификатор № 39339.134.145 с площ 1 337 908 кв. м и с идентификатор № 39339.134.144 (предходни № 39339.0.210 и № 39339.0.37) с площ 17 343 кв. м по кадастралната карта на с. Крайници, местност Асаница, община Дупница, област Кюстендил.

Със Заповед № ОА-ДС-11-1/16.11.2021 г. на Областния управител на Област Кюстендил е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект „Фотоволтаична електроцентрала с индикативна мощност 100 MW, разположена в имот с идентификатор 39339.134.144 и имот 39339.134.145 по КККР на с. Крайници, община Дупница и изграждане на присъединителни електропроводи 110 kV в териториалния обхват на землищата на с. Крайници, община Дупница, гр. Сапарева баня и с. Сапарево, община Сапарева баня и е одобрено предложеното задание за



изработването на ПУП-ПП. Същата заповед е допълнена със Заповед № ОА-ДС-11-2/14.12.2021 г. на Областния управител на Област Кюстендил с добавянето на още един имот.

Съгласно двете заповеди проектът е с обхват следните поземлени имоти: 39339.134.129 и 39339.134.132, с. Крайници, община Дупница, 65365.1.15, 65365.1.20, 65365.1.41, 65365.1.5, 65365.1.50, 65365.1.51, 65365.1.52, 65365.1.54, 65365.1.55, 65365.1.57, 65365.1.58, 65365.1.6, 65365.1.60, 65365.1.7, 65365.2.68, 65365.2.69, 65365.40.11, 65365.40.19, 65365.40.20, 65365.40.23, 65365.40.26, 65365.40.28, 65365.40.29, 65365.40.3, 65365.40.30, 65365.40.33, 65365.40.34, 65365.40.36, 65365.40.4, 65365.56.1, 65365.6.109, 65365.6.110, 65365.6.111, 65365.6.112, 65365.6.113, 65365.6.114, 65365.6.115, 65365.6.116, 65365.6.119, 65365.6.120, 65365.6.122, 65365.6.123, 65365.6.131, 65365.6.140, 65365.6.142, 65365.6.143, 65365.6.155, 65365.7.1, 65365.7.140, 65365.7.141, 65365.7.160, 65365.7.168, 65365.8.106, 65365.8.107, 65365.8.144, 65365.8.145, 65365.8.146, 65365.8.147, 65365.8.18, 65365.8.19, 65365.8.20, 65365.8.21, 65365.8.220, 65365.8.221, 65365.8.222, 65365.8.223, 65365.8.230, 65365.8.232, 65365.8.233, 65365.8.234, 65365.8.29, 65365.8.30, 65365.8.31, 65365.8.32, 65365.8.33, 65365.8.34, 65365.8.35, 65365.8.36, 65365.8.37, 65365.8.38, 65365.8.39, 65365.8.40, 65365.8.41, 65365.8.42, 65365.8.43, 65365.8.44, 65365.8.45, 65365.8.46, 65365.8.47, 65365.8.48, 65365.8.52, 65365.8.53, 65365.8.54, 65365.8.80, 65365.8.81, 65365.8.82, 65365.8.83, 65365.8.84, находящи се в землището на гр. Сапарева баня, 65379.10.118, 65379.10.122, 65379.10.127, 65379.10.13, 65379.10.14, 65379.10.15, 65379.10.16, 65379.10.17, 65379.10.18, 65379.10.38, 65379.10.39, 65379.10.40, 65379.10.67, 65379.10.68, 65379.10.69, 65379.10.76, 65379.10.77, 65379.10.78, 65379.13.372, 65379.13.50, 65379.14.10, 65379.14.11, 65379.14.12, 65379.14.13, 65379.14.14, 65379.14.15, 65379.14.156, 65379.14.157, 65379.14.169, 65379.14.21, 65379.14.22, 65379.14.23, 65379.14.24, 65379.14.25, 65379.14.26, 65379.14.46, 65379.14.47, 65379.14.48, 65379.14.49, 65379.25.10, 65379.25.106, 65379.25.107, 65379.25.108, 65379.25.109, 65379.25.113, 65379.25.114, 65379.25.115, 65379.25.116, 65379.25.117, 65379.25.120, 65379.25.121, 65379.25.122, 65379.25.123, 65379.25.124, 65379.25.125, 65379.25.126, 65379.25.134, 65379.25.135, 65379.25.155, 65379.25.162, 65379.25.163, 65379.25.164, 65379.25.200, 65379.25.209, 65379.25.210, 65379.25.211, 65379.25.30, 65379.25.31, 65379.25.32, 65379.25.33, 65379.25.34, 65379.25.400, 65379.25.42, 65379.25.43, 65379.25.44, 65379.25.57, 65379.25.58, 65379.25.59, 65379.25.6, 65379.25.63, 65379.25.64, 65379.25.65, 65379.25.7, 65379.25.74, 65379.25.75, 65379.25.76, 65379.25.8, 65379.25.82, 65379.25.83, 65379.25.84, 65379.25.85, 65379.25.9, 65379.25.96, 65379.25.97, 65379.25.98, 65379.25.99, 65379.31.557, 65379.31.560, 65379.31.527, 65379.38.37, 65379.38.38, 65379.38.41, 65379.38.56, 65379.38.71, 65379.38.74, 65379.38.77, 65379.38.79, 65379.38.84, 65379.5.202, 65379.5.203, 65379.5.204, 65379.5.205, 65379.5.206, 65379.5.207, 65379.5.214, 65379.5.219, 65379.5.220, 65379.5.221, 65379.5.223, 65379.5.240, 65379.6.117, 65379.6.305, 65379.6.369, 65379.6.370, 65379.6.39, 65379.6.40, 65379.6.41, 65379.6.42, 65379.6.43, 65379.6.44, 65379.6.45, 65379.6.46, 65379.6.47, 65379.6.52, 65379.6.89, 65379.6.90, 65379.62.916, 65379.8.10, 65379.8.11, 65379.8.15, 65379.8.16, 65379.8.175, 65379.8.9 и 65379.25.136 находящи се в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня.

Новите електропроводи са два, условно именувани за нуждите на проектирането „ВЛ 110 kV 1-Североизток“ с номерация на стълбовете започваща от № 101 и „ВЛ 110 kV 2-Югозапад“ с номерация на стълбовете започваща от № 201. Начало на електропроводите също е условно и е прието изводното поле на новопроектирана нова Възлова Станция 110 kV в имота на възложителя, отреден за изграждане на нова ФВЕЦ 100 MW. „ВЛ 110 kV 1-Североизток“ е с дължина 5 232 м и завършва в съществуващ стълб № 59 на ВЛ 110 kV „Белчин“. „ВЛ 110 kV 2-Югозапад“ е с дължина 5 232 м и завършва в съществуващ стълб № 57 на ВЛ 110 kV „Белчин“.

Същите ще са разположени на разстояние от 30 метра осово помежду си. Условното начало е ВЛ 110 kV „Белчин“, като същият ще бъде „разкъсан“ и от него ще се изградят две ВЛ 110 kV до подстанция на обекта. Съгласно предварителен договор № ПРД-ПР-110-513/03.09.2021 г., сключен между ЕСО ЕАД и „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3“ ООД, трасето на присъединителния електропровод следва да се изпълни като две независими единични ВЛ 110 kV.

Широчината на сервитута за новите ВЛ 110 kV е функция на максимално отклонения проводник под въздействие на вятъра и варира в зависимост от дължината на междустълбията на електропровода.

Присъединяването на обекта ще се извърши чрез: проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова повишаваща подстанция СрН/110 kV, проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на следните съоръжения за присъединяване: два броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, от мястото на разкъсване на ВЕ 110 kV Белчин до ВС 110 kV; нова възлова станция 110 kV; релейни защиты, технически средства за телемеханика и телекомуникация.

По повод пресичане на съоръжения, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, а именно преносен транзитен газопровод за Гърция и Македония; оптичен кабел, разположен в сервитута на съществуващия преносен газопровод (2x15); ел. хранващ кабел НН до съществуваща станция за катодна защита и аноден заземител, е изискано от дружеството съгласие за преминаването им. С писмо изх. № 24-00-2426(1)/25.10.2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е изразила съгласие за пресичането на съществуващите съоръжения при спазване на нормативната уредба и определени изисквания.

Имот № 39339.134.144 е преобразуван чрез обединяването на имоти с № 39339.0.37 и № 39339.0.210, които са били обект на разглеждане по повод два отделни проекта на Подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел промяна функционалното предназначение на земята от земеделска за неземеделски нужди – за изграждане на обект „Голяма фотоволтаична електрическа централа с мощност 90 MW“. За проектите на ПУП-ПРЗ са проведени процедури за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), за което са издадени две решения, съответно Решение № ПЕ-18-ЕО/2009 г. и Решение № ПЕ-19-ЕО/2009 г. от директора на РИОСВ – Перник и двете с характер „да не се извършва“ екологична оценка.

За инвестиционно предложение за изграждане на обект „Фотоволтаична електроцентрала с индикативна мощност 100 MW в поземлен имот с идентификатор № 39339.134.145 с площ 1 337 908 кв. м и поземлен имот с идентификатор № 39339.134.144 с площ 17 343 кв. м по кадастралната карта на с. Крайници, местност „Асаница“, община Дупница, област Кюстендил РИОСВ – София се е произнесла с писмо изх. № 17975-9244/06.10.2021 г.

Подробният устройствен план попада в разпоредбите на чл. 85, ал. 1 от ЗООС и съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Поземлените имоти, предмет на проекта не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени защитени зони са BG0000308 „Верила“ обявена със Заповед № РД-337/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 54/29.06.2021 г.) и защитена зона BG0000636 „Ниска Рила“ за опазване на природните местообитания и дивата



флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 177/03.04.2019 г. на МС (обн. ДВ бр. 29/2019 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, проектът подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 35 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.

Проектът на плана, както сам по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони, и във връзка с чл. 37, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

1. Целта на ПУП – ПП е реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала в имоти с идентификатор № 39339.134.145 и № 39339.134.144, находящи се в землището на с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил и присъединяването ѝ към електроразпределителна мрежа, посредством подобект: „Присъединителни електропроводи 110 kV“. Сервитутът на новите присъединителни електропроводи ще засегне имоти в землищата на с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил и с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил.
2. За разработването на ПП е издадена Заповед № ОА-ДС-11-1/16.11.2021 г., допълнена със Заповед № ОА-ДС-11-2/14.12.2021 г. на Областния управител на Област Кюстендил с гореописания териториален обхват и с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с индикативна мощност 100 MW и присъединителни електропроводи 110 kV с обхвата на гореописаните имоти, засягащи три землища на област Кюстендил.
3. Имотите, през които ще преминава трасето на електропроводите са общинска публична, общинска частна, държавна публична и частна собственост.
4. С плана не се предвижда водоснабдяване, както и изграждане на канализационна система за битови и производствени нужди.
5. Няма вероятност от пряко въздействие върху целостта на защитените зони с оглед структурата им, функциите и природозащитните цели, тъй като реализацията на проекта е предвидена извън границите им.
6. Предвид местоположението на имота, няма вероятност реализирането на проекта да предизвика значително безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
7. Не се очаква генериране на шум, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
8. Не се очаква реализацията на предвидените с ПУП-ПП дейности да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху видове и природни местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, в съчетание с одобрени до момента ИП, планове, програми и/или проекти със сходен характер.
9. Обхватът на плана не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.

10. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, с изх. № 01-52#1/26.01.2022 г., с реализацията на плана не се очаква неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
11. Прилагането на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда, предвид местоположението на засегнатата територия.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се предвиди монтиране на птицебрани върху стълбовете по трасето на новата въздушна електропроводна линия 110 kV, с цел предотвратяване на неблагоприятния ефект върху птиците.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 88, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

На основание чл. 88, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя и/или преди изменение на плана възложителят, съответно новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 11.02.2022.

C

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

