



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 68 – ПР/ 2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и 5, чл. 94, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Столична Регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Преситуиране на резервоарен парк и помпена станция за газ пропан – бутан към обект „Складово стопанство и пълначен завод за газ пропан – бутан” в УПИ I-25, кв. 2, м. „НПЗ „Кремиковци”, район Кремиковци, гр. София, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на резервоарен парк и помпена станция за пропан – бутан към пълначен цех за битови бутилки. Резервоарният парк ще се състои от 6 броя хоризонтални цилиндрични резервоари за пропан – бутан, всеки с геометричен обем 260 м³, диаметър 3436 мм и дължина 29400 мм. Резервоарите ще се монтират над кота терен, върху стоманобетонни фундаменти, в стоманобетонна вана (саркофаг) с размери 17.0м x 33.0м, височина 5.10м и дебелина на стената на ваната 0.3м. Във ваната е предвидена газсигнализаторна система с необходимата степен на защита съобразно категорията по пожарна опасност. Резервоарите ще бъдат окомплектовани с необходимата спирателна арматура, нивомерни уредби, термометри, предпазни клапани, дистанционно – управляеми аварийни пневматични вентили и други съоръжения, необходими за нормалната експлоатация на съоръженията. От южната страна на бетоновата вана ще се изгради помпената станция за газ пропан-бутан с размери 5.0 x 8.75м и минимална светла височина 2.90м. Помпеното помещение ще представлява отворено помещение с две стени и покрив. До него ще се изгради операторно помещение и помещение за Електро и КИП табла за управление на помпите. В помпеното помещение ще се монтира една нова помпа за втечнен газ пропан – бутан с производителност $Q = 60 \text{ м}^3/\text{час}$ и диференциално налягане 6.0 bar. Предвижда се помпата да се използва за пълнене на новите резервоари за пропан-бутан от съществуващите резервоари на площадката, за смесване на различни въглеводородни газове (пропан, бутан и техните смеси) за получаване на необходимите концентрационни смеси за дистрибуция. Втората помпа, която ще се постави в помпената станция е съществуваща и ще служи за пълненето на битови бутилки

на шестте броя електронни пълначни машини, електронните везни и механичните везни в пълначния цех, разположен на площадката. Електро и КИП таблата за захранване и управление на помпите ще се монтират в отделни помещение с нормална пожарна опасност. В същото се предвижда поставянето на доблиращи командни устройства за спиране на дистанционно – управляемите пневматични вентили на тръбопроводите за течна фаза, както и такива за спиране на помпите. Между резервоарния парк и помпената станция ще се изгради стационарна газопроводна инсталация, чрез която ще се осъществяват технологичните връзки и съвместната работа на оборудването. Газопроводната инсталация ще се състои от тръбопроводи за течна и газова фаза и ще бъде окомплектована със спрателна предпазна, контролно-измервателна арматура и дистанционно-управляема арматура, необходима за нормалната експлоатация на оборудването и съоръженията. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е собственост на възложителя съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 7, том I, рег. № 678, дело № 6 от 02.02.2009 г. Площадката, предвидена за реализиране на инвестиционното предложение, е с изградена техническа инфраструктура – водопровод, канализация и електрификация. Транспортният достъп до обекта е осигурен от съществуващ общински път.

Инвестиционното предложение е за ново строителство на обект включен в Приложение № 2, т. 3, буква „г” и „д” към ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената на повече от 2,3 км югозападно от обекта е защитена за опазване на дивите птици „Рибарници Челопечене” с идентификационен код BG 0002114, обявена със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-553/05.09.2008 г. (ДВ, бр. 83/2008 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на резервоарен парк и помпена станция за пропан – бутан, към пълначен цех за битови бутилки и при изпълнение на предложените мерки, неблагоприятните въздействия върху компонентите на околната среда ще бъдат сведени до минимум. Не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда по време на реализацията на обекта.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумулация) от антропогенна дейност по границите на защитена зона „Рибарници Челопечене”.

3. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъчни води, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух в района.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ I-25, кв. 2, м. „НПЗ „Кремиковци“, район Кремиковци, гр. София, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За складова база.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти. защитена за опазване на дивите птици „Рибарници Челопечене“ с идентификационен код BG 0002114 отстои на повече от 2,3 км югозападно от обекта
3. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.
4. Инвестиционното предложение не предполага вторично замърсяване на почвите.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга, планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Предвидените в инвестиционното предложение дейности ще се реализират извън границите на защитените зони, поради което няма вероятност от унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитени зони.
3. Инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване числеността на популации на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони и да влоши благоприятния им природозащитен статус, и предизвика промени в биологичното разнообразие на района като цяло.
4. Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделянето на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху водите, въздуха или почвите като ключови елементи от значение за опазваните птици в най-близко разположената защитена зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на горепосочения имот.
2. Съгласно становище на Столична Регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-427/05.11.2011 г., при реализирането на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.

3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
4. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци.
5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил засегнатото население на Столична община и район Кремиковци за инвестиционното си предложение. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се предприемат необходимите мерки за класификация на отпадъците, които ще се образуват от дейността на обекта съгласно Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение за „Преситуиране на резервоарен парк и помпена станция за газ пропан – бутан към обект „Складово стопанство и пълначен завод за газ пропан – бутан” в УПИ I-25, кв. 2, м. „НПЗ „Кремиковци”, район Кремиковци, гр. София, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд – град София, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК.

Дата 04.05.2012 г.

ИНЖ. СТЕФАН БОРИСОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София