



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 39 – П/2013 г.

Процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуваща бензиностанция, изграждане на LPG резервоар, автомивка, двуетажна търговска сграда и собствен водоизточник” в поземлен имот с идентификатор 68134.8401.665, кв. „Челопечене”, район „Кремиковци”, Столична община е започнала с внасяне в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София на заявление с вх. № 26-00-10067/14.10.2013 г. и уведомление с вх. № 26-00-10087/15.10.2013 г., от възложителя „КА Транс Комерс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Левски Г”, бл. 4, вх. 3, ап. 203, ЕИК 200015431.

С писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-1008730.10.2013 г.) възложителят е информиран, че на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) информацията и документацията за инвестиционното предложение ще бъде изпратена на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) за изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. Предвид горното със същото писмо е изискано от възложителя да бъде представена допълнителна информация, чрез която да бъде изяснен вида на предвиденото за изграждане водовземно съоръжение, дълбочина и капацитет на водовземане, както и географски координати на предвиденото за изграждане съоръжение.

В резултат на кореспонденцията между компетентния орган и възложителя, с писмо вх. № 26-00-10067/07.11.2013 г. е внесена допълнителна информация, съдържаща координатен регистър на водовземното съоръжение, но не и данни за вида на съоръжението, дълбочина и капацитет на водовземане.

С писмо изх. № 26-00-10067/14.11.2013 г. информацията за инвестиционното предложение е изпратена на Директора на БДУВДР за изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

БДУВДР е изразила становище (изх. № 6472/05.12.2013 г.) относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо плана за управление на речния басейн и плана за управление на риска от наводнения, съгласно което:

- Имотът, на който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение попада в района на разпространение на следните подземни водни тела:
 1. *Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина*, с код BG1G00000NQ030. Подземното водно тяло се намира в добро количествено и химическо състояние. Екологичната цел заложена в ПУРБ е: „Запазване на доброто състояние на подземните води”.
 2. *Порови води в Неогена – Софийска котловина*, с код BG1G000000N033. Подземното водно тяло се намира в добро количествено и лошо химическо състояние. Екологичната цел заложена в ПУРБ е: „Запазване на доброто състояние на подземните води”.



- Подземните водни тела се явяват зони за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW00000NQ030 и BG1DGW000000N033, определени в изпълнение на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите;
- При издаването на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения е необходимо да се спазват забраните, посочени в чл. 118в, т. 1 от Закона за водите;
- Към 01.11.2013 г. подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“, с код BG1G00000NQ030 **не разполага** със свободни водни количества за издаване на разрешително за водовземане. Към месец ноември 2013 г. е в сила забраната за издаване на разрешително за водовземане от гореспоменатото водно тяло съгласно чл. 118в, т. 1 от Закона за водите и мярка BG1MB027 – Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото водовземане превишава експлоатационните ресурси на Подземно водно тяло от ПУРБ;
- Съобразявайки се с гореизложеното и на основание разпоредбите на чл. 118в, т. 1 от Закона за водите и мерки BG1MB027 (*Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото водовземане превишава експлоатационните ресурси на ПВТ*) и BG1MS055 (*Предотвратяване на свръхексплоатацията на подземните води от ПУРБ*), БДУВДР счита, че инвестиционното предложение за „Реконструкция на съществуваща бензиностанция, изграждане на LPG резервоар, автомивка, двуетажна търговска сграда и собствен водоизточник“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8401.665, кв. „Челопечене“, район „Кремиковци“, Столична община, в частта си – изграждане на собствен водоизточник към настоящият момент ще окаже значително негативно въздействие върху количественото състояние на подземните води и се явява **недопустимо** спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, заложиени в ПУРБ.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуваща бензиностанция, изграждане на LPG резервоар, автомивка, двуетажна търговска сграда и собствен водоизточник“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8401.665, кв. „Челопечене“, район „Кремиковци“, Столична община.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 20.12.13

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

