



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 26 – П/2014 г.

Процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни кладенци (вододобивен и водопогълещ реинжекционен) за отопление или охлаждане на административна сграда и складове” в ПИ 037006, с. Мусачево, община Елин Пелин, Софийска област, е започнала с внасяне в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София на уведомление с вх. № 26-00-6271/02.07.2014 г. от възложителя „ГЕБРЮДЕР ВАЙС” ЕООД, ЕИК 040994220, седалище и адрес на управление – гр. София п.к.1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 97, представлявано от Мариета Славова Григорова – управител.

Въз основа на представената с уведомлението документация и на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп.) е изискано становище от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен по чл.155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения. Съгласно становището на БДУВДР (писмо с изх. № 4270/12.08.2014 г., копие, от което Ви предоставям), реализацията на инвестиционното предложение **ще окаже** значително негативно въздействие върху количественото състояние на подземни води.

Заклучението, е че инвестиционното предложение е **недопустимо** от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложили в ПУРБ, поради влизането в сила на мярка BG1MB027 – „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото водовземане превишава експлоатационните ресурси на подземното водно тяло”.

На основание на изложеното по-горе и на основание чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни кладенци (вододобивен и водопогълещ реинжекционен) за отопление или охлаждане на административна сграда и складове” в ПИ 037006, с. Мусачево, община Елин Пелин, Софийска област, с възложител „ГЕБРЮДЕР ВАЙС” ЕООД.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 18.09.2014 г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

