



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 132 – ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изменение на водоснабдителната мрежа на гр. Своге – изграждане на напорен резервоар с обем 2500 м³, техническо помещение за обеззаразяване на водата и изграждане на водопроводни връзки към (Ø475) и от (Ø560) новия резервоар“ в УПИ XII-17, 2231, кв. 32, гр. Своге, община Своге, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: Община Своге, ЕИК: 000776502, адрес: гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 7

Кратко описание на инвестиционното предложение: Настоящото инвестиционно предложение е свързано с преработка на проект за новопроектиран напорен водоем с обем 2500 м³, водопроводните връзки до резервоара и обеззаразяване на водата. Новият водоем има за цел осигуряване на необходимия обем водна маса за денонощно изравняване на подаваните от водохващане „Пеща“ водни количества и консумацията на питейна вода от града. Съоръжението ще бъде разположено в УПИ XII-17, 2231, кв. 32, гр. Своге. Резервоарът ще се състои от две отделни водни камери с обем по 1250 м³ за всяка от тях. Към всяка от водните камери е предвидена суха камера с размери 3,50/5,00/8,00 м. Водният стълб във водните камери ще бъде 4,50 м. Във всяка от водните камери е предвидена водовземна шахта с вътрешни размери 1,20/1,00/1,00 м. Вливната тръба за всяка от камерите ще бъде с диаметър 237 мм. Към камерите ще бъде монтирана и преливна тръба с диаметър 325 мм. Ще бъдат монтирани и изпразнителни тръби с диаметър 159 мм. Преливно-изпразнителните тръби от всяка камера ще се обединяват в обща тръба (Ø400), която ще бъде с дължина 29 м и заедно с отводнителна тръба ще зауства в дере, разположено в близост до резервоара. Общата хранителна тръба за резервоара ще бъде с диаметър Ø560PE, като за всяка от камерите ще бъде с диаметър 426 мм и ще бъде изпълнена от стомана. Хранителната тръба ще бъде свързана с вливната тръба за всяка една от сухите камери с цел създаване на възможност за профилактика на водните камери. На площадката на водоема ще бъде изградена водомерна шахта. Ще бъде изграден довеждащ водопровод Ø450PE от съществуващ етернитов водопровод до напорния водоем. Дължината на довеждащия водопровод



ще бъде 112 м. Предвижда се и изграждане на хранителен водопровод Ø560PE с дължина 135 м от новия водоем до началото на изградения хранителен водопровод за гр. Своге. На площадката на напорния резервоар ще бъде изградено помещение за обеззаразяване на водата с реагент белин. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура за достъп до площадката на водоема.

Инвестиционното предложение за изграждане на нов напорен резервоар с обем 2500 м³ попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква „з“ към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до площадката на напорния резервоар е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Западна Стара планина и Предбалкан“ с идентификационен код BG0001040, приета с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.), изменение с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на напорен резервоар с обем 2500 м³ и техническо помещение за обеззаразяване на водата и водопроводни връзки към него, което не предполага значително въздействие върху околната среда.
2. С реализацията на инвестиционното предложение ще се подобри водоснабдяването на гр. Своге.
3. За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура.
4. При извършване на строителните работи няма да се използват материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на работещите на обекта. Експлоатацията на обекта не е свързана с използване на природни ресурси и суровини, както и с генериране на отпадъци и емисии, които да причинят замърсяване или дискомфорт на околната среда.
5. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително влияние върху защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“.
6. Рискът от инциденти е свързан основно с неспазване на техниката на безопасност по време на работа.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Напорният резервоар ще бъде разположен в УПИ XII-17, 2231 „за резервоар за питейна вода и озеленяване”, кв. 32, гр. Своге, община Своге – общинска собственост.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.
3. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън територията на посочената по-горе защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природните местообитания и на дивата флора и фауна, предмет на опазване в нея.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на строителството и експлоатацията на напорния резервоар и съоръженията към него, е ограничен и локален, в рамките на терените, в които ще бъдат изградени обектите.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с възникване на негативни въздействия върху компонентите на околната среда. По време на строителството се предполага кратковременно емисионно натоварване и създаване на дискомфорт в незначителни размери и с локализиран обхват.
3. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-81-74/20.07.2015 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск за населението.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Община Своге е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение, като е поставена обява и копие от документацията на 12.06.2015 г. на информационното табло и на интернет страницата на общинската администрация. С писмо изх. № 26-00-333/24.06.2015 г., кметът на община Своге удостоверява, че до 23.06.2015 г. в община Своге не са постъпвали възражения от физически и/или юридически лица. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София също няма постъпили становища и възражения от заинтересувани лица.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Отпадъчните води от дезинфекцията на водопровода да се отвеждат във водоплътна изгребна яма.
2. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и изкопните работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Изменение на водоснабдителната мрежа на гр. Своге – изграждане на напорен резервоар с обем 2500 м³, техническо помещение за обеззаразяване на водата и изграждане на водопроводни връзки към (Ø475) и от (Ø560) новия резервоар“ в УПИ XII-17, 2231, кв. 32, гр. Своге, община Своге, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата, 14.08.2015г.

РУМЯНА МАРИНОВА

За Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Съгласно Заповед за заместване № РД – 600/31.07.2014 г.