



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 139 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение“ в УПИ VIII-174,163, кв. 16, м. „Жилищна група Южен парк“, район „Триадица“, гр. София, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Посолство на Съединените американски щати в България

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация, настоящото инвестиционно предложение е свързано с изграждане на ново водовземно съоръжение с цел аварийно осигуряване на вода за питейно-битови нужди на жителите на посолството на САЩ в България при евентуални бедствия, аварии и извънредни ситуации, както и за поливане на зелени площи на територията на посолството. Предвидено е тръбният кладенец да бъде с дълбочина до 100 m и да бъде изградено в рамките на УПИ VIII-174,163, кв. 16, м. „Жилищна група Южен парк“, район „Триадица“, гр. София, Столична община.

Проектната конструкция на водовземното съоръжение е определена както следва:

1. От 0 до 4 m:
 - Сондиране с Ø490 mm, безядково;
 - Инсталиране на кондукторна стоманена колона Ø410/8 mm;
 - Циментация на колоната по цялата дължина.
2. От 4 до 100 m: Сондиране с Ø394 mm, безядково.
3. От 0 до 100 m:
 - инсталиране на комбинирана PVC тръбно-филтрова колона Ø175/8 mm;
 - Изграждане на гравийен пакет от сортиран пясък и чакъл с едрина на зърната 3 – 5 mm в интервала 30 – 100 m;
 - Циментация на горния интервал 0 – 30 m.



Общо необходимите за ползване водни количества, които ще се осигуряват чрез разглеждания тръбен кладенец са както следва:

- Необходимо водно количество в категория „други – оросяване на зелени площи“ до 11556 m^3 при $Q_{\text{ср.год.дебит ползване}}=0,37 \text{ l/s}=32 \text{ m}^3/\text{d}$;
- Необходимо водно количество в категория „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели до 33580 m^3 годишно, определящи средноденоношен дебит от $Q_{\text{ср.год.ПБН}}=92 \text{ m}^3/\text{d}=1,06 \text{ l/s}$;
- Общият годишен воден обем ще възлиза на 45136 m^3 при средногодишен дебит $Q_{\text{ср.год.}}=123 \text{ m}^3/\text{d}=1,4 \text{ l/s}$.

След изграждане на кладенеца, същият ще бъде оборудван с потопяема помпа с номинален дебит $2,0 \text{ l/s}$ и напор $H=100-120 \text{ m}$. Помпата ще бъде захранена с ел. енергия с подземен кабел. Ще бъде изграден водомерен възел за измерване на добитите водни количества с капацитет до $15-25 \text{ m}^3/\text{h}$. Ел. захранването на обекта ще се осигури посредством присъединяване към собствен трафопост.

За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо промяна на съществуващата пътна инфраструктура, като транспортният достъп е осигурен по асфалтов път, водещ до посолството.

Така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 100 m попада в обхвата на т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район“. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-557-(1)/16.07.2021 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и спрямо ПУРН 2016 – 2021 г.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“ определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-271/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.), с която се обявява и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочените по-горе защитени зони, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, представляващи предмет на опазване в защитени зони BG0000113 „Витоша“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху посочените защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.



МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с цел аварийно осигуряване на вода за питейно-битови нужди на жителите на посолството на САЩ в България при евентуални бедствия, аварии и извънредни ситуации, както и за поливане на зелени площи на територията на посолството, като от представената документация и проведените консултации с БДДР може да се направи заключението, че при реализацията му ще бъдат спазвани изискванията на Закона за водите, поради което не се предполагат съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Засегнатата площ при изграждането на водовземното съоръжение ще бъде незначителна.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, застрашаващи околната среда.
4. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
5. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове и програми и проекти.
6. С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
7. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-557-(1)/16.07.2021 г.:
 - 7.1. Проектният водоизточник се намира на разстояние около 490 m от повърхностен воден обект, река без име, част от водосбора на р. Перловска, като не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху елементите за качество, определящи екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените цели.
 - 7.2. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже пряко въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло. Свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води.
8. Тъй като при експлоатацията няма да се генерират емисии в атмосферния въздух, почвите и водите не се очаква замърсяване и вредно въздействие върху компонентите на околната среда.
9. Реализацията на описания обект не е свързана с възникване на рискове от големи аварии и/или бедствия.
10. Съгласно становище с изх. № 10-164/1/22.11.2021 г., СРЗИ не възразява относно инвестиционното предложение.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда;

крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, представлява урбанизирана територия и е антропогенно повлиян.
2. Разглежданата територия не попада в крайбрежни зони, планински и горски райони.
3. Реализацията на инвестиционно предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
4. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за ношуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000113 „Витоша” за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
5. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в защитените зони, което да доведе до промяна в числеността и структурата на техните популации.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
7. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-557-(1)/16.07.2021 г., към настоящия момент, в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Имотът не попада в буферна зона с радиус 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограниченията, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с отделянето на емисии в атмосферния въздух.
2. В резултат на осъществяване на дейността не се очакват наднормени нива шум и негативно въздействие върху живота и здравето на хората.
3. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат източници на вибрации и вредни лъчения.
4. Съгласно мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, направена в становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-557-(1)/16.07.2021 г., реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да окаже



значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в становището.

5. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и уведомила писмено кметовете на Столична община и район „Триадица“. Възложителят самостоятелно е обявил инвестиционното си предложение, чрез средствата за масово осведомяване, като в информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е посочено, че в законоустановения срок не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 към същата наредба, както следва:
 - 2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата и таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София.
 - 2.2. от Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“ и район „Триадица“ чрез интернет страниците и информационните табла в сградите на местните администрации.
3. С писма, изпратени до РИОСВ – София, Столична Община, Направление „Архитектура и градоустройство“ и район „Триадица“ удостоверяват, че в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/ мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дейностите по изграждане на водовземното съоръжение и водовземането чрез него да се осъществяват при спазване на изискванията на Закона за водите по отношение на разрешителен режим.
2. Съоръжението за водовземане от подземни води са се изпълни в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. Собствениците/ползвателите на хидротехническите съоръжения да ги поддържат в техническа и експлоатационна изправност.
3. При реализацията на инвестиционното предложение да се спазят изискванията на чл. 36 от Закона за здравето, като се уведоми СРЗИ при въвеждане на сондажния кладенец в експлоатация.
4. Качеството на питейната вода, изтичаща от кран на потребител трябва да отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г.) и да се проследява регулярно, чрез провеждане на мониторинг по показателите от група А и група Б, съгласно изискванията на същата наредба.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и

подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 15.12.2021

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТ
Директор на Регион

околната среда и водите – София

