



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА-...6...../ЕО/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и съгласно чл. 14, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО)*, чл. 31, ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* и чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, по представената от възложителя писмена информация и документи по чл. 8а, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ЕО*, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич, Басейнова дирекция – Дунавски район (БДДР) и Басейнова дирекция – Черноморски район (БДЧР),

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен План за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – заустване на пречистени инфилтрационни води от Регионална депо Стожер в повърхностен воден обект река Суха река, общ. Добричка, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: Община Добрич, обл. Добрич, ул. „България“ № 12

Характеристика на плана:

Изработването на ПУП- ПП за ”тръбопровод за пречистени води“ от депо Стожер ПИ 69300.33.5 до ПИ 5238.9.35 р. Суха река, община Добрич е свързано със заустване на пречистени отпадъчни води от регионално депо Стожер в р. Суха река”.

С Решение № 243 от Протокол № 14/ 30.07.2020 г. на Добрички Общински съвет, гр. Добрич се разрешава изработване на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – заустване на пречистени инфилтрационни води от Регионална депо Стожер в повърхностен воден обект река Суха река, общ. Добричка.

Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик е действащо и се намира в землището на с. Стожер, Община Добричка. Към момента, генерираният от клетката инфилтрат се пречиства в съществуваща ЛПСОВ на РД Стожер. С част от инфилтратата се извършва оросяване на отпадъците в клетката, а излишъка се извозва до ГПСОВ Врачанци, съгласно договор с „ВиК“ ООД-Добрич. Настоящото инвестиционно предложение е за изработване на ПУП-ПП за ”тръбопровод за пречистени води от депо Стожер ПИ 69300.33.5 до ПИ 5238.9.35 р. Суха река, Община Добрич, свързан със заустване на пречистени отпадъчни води от регионално депо Стожер в р. Суха река”



РД се намира в землището на с. Стожер, общ. Добричка, а точката на заустване се намира в с. Ново Ботево, общ. Добричка. Трасето на заустващия колектор попада в землищата на селата: Стожер, Драганово и Ново Ботево, общ. Добричка. Точката на заустване попада в река Суха река (държавна собственост), собствеността на засегнатите имоти, през които преминава трасето е общинска.

Територията, предмет на плана, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, ЗЗ „Суха река” BG0000107 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списък на защитените зони, приет с Решение на МС № 802/04.12.2007 г., без заповед за обявяване. Извършването на проверка за допустимост за защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река” е неприложимо, поради липса на заповед за обявяване. Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ПУП-ПП подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на описаните защитени зони. На основание чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредбата за ЕО и във връзка с чл. 91, ал. 2 от ЗООС разглежданият план подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

МОТИВИ:

1. Настоящото предложение е за изработването на проект за ПУП- ПП за ”тръбопровод за пречистени води“ от депо Стожер ПИ 69300.33.5 до ПИ 5238.9.35 р. Суха река, община Добрич и е свързан със заустване на пречистени отпадъчни води от регионално депо Стожер в р. Суха река”. Съществуващото РД Стожер се намира на повече от 1500 m югозападно от най-близкото населено място – с. Стожер, което се явява и обект, подлежащ на здравна защита.

Проекта на Подробен устройствен план – Парцеларен План има връзка с издадено Решение по ОВОС № ВА-3/2008 г. на РИОСВ-Варна за одобряване на инвестиционното предложение за “Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци за регион Добрич” в поземлен имот № 000056, землище с. Стожер, община Добричка, област Добрич”. За извършване на дейностите по депониране на неопасни отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци, с. Стожер за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик е издадено на оператора Община Добрич комплексно разрешително (КР) № 433-Н0/2012 г. (в сила от 25.02.2015 г.), от Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София.

Към настоящия момент, генерираният от клетката на регионално депо Стожер, инфилтрат се пречиства в съществуваща ЛПСОВ на РД Стожер. С част от инфилтрат се извършва оросяване на отпадъците в клетката, а излишъкът се извозва до ГПСОВ Врачанци, съгласно договор с „ВиК“ ООД-Добрич.

По данни на възложителя наличният ретензионен басейн, в който се събира инфилтрат от депонираните отпадъци не може да осигури вместимост при наличието на две клетки в границите на обекта – едната с предстояща рекултивация, а другата в процес на експлоатация. И към настоящият момент се оказва, че след обилни валежи и интензивно снеготопене, голяма част от инфилтрат остава в клетката, което нарушава стабилността на депонираните отпадъци и създава трудности в процеса на експлоатация. Във връзка с гореописаното се налага да бъде променена схемата на третиране на инфилтрат. Предвижда се пречистеният инфилтрат да се зауства в р. Суха река в точка на заустване:

Географска ширина В= 43° 28' 13.798"

Географска дължина L= 27° 43' 14.525"

Довеждането на този поток отпадъчни води ще се осъществи, чрез изграждането на колектор от шахта след ЛПСОВ до точката на заустване в р. Суха река. ЛПСОВ гарантира следните концентрации на изход от съоръжението:

Очаквани концентрации на замърсители след пречистване на инфилтрат в ПСОВ на РД Стожер

Показатели	Единица на величината	Концентрации след ПСОВ
Активна реакция - рН	-	6.0-8.5
Неразтворени вещества	mg/l	50
БПК ₅	mg/l	15
ХПК	mg/l	70
Мед	mg/l	0.1
Олово	mg/l	0.05
Желязо	mg/l	1.5
Манган	mg/l	0.3
Сулфатни йони	mg/l	300
Азот амониев	mg/l	2.0
Фосфати	mg/l	1

Максималното пречистено количество инфилтрат, което ще бъде зауствено в р. Суха река е 18 000 м³/у (50 м³/д; 0.571/ч).

От дейността по заустване на пречистени отпадъчни води не се очаква да бъдат емитирани приоритетни или опасни вещества. Заустването на пречистени инфилтрирани води от „ Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик", с. Стожер, община Добричка, във воден обект р. Суха река не е свързано с използване или съхраняване на опасни химични вещества.

За реализацията на инвестиционното предложение е изготвен проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план на тръбопровод за пречистени води от Депо Стожер в ПИ 69300.33.5 до ПИ 52038.9.35 р. Суха река. Общата дължина на трасето е 9.05 km, като 0.85 km от него попадат в землището на с. Стожер, 7.35 km са в землището на с. Драганово и 0.70 km в землището на с. Ново Ботево, Община Добричка, извън границите на урбанизираните територии. Съгласно представена извадка от регистъра на засегнатите имоти ПУП-ПП ще засяга: ПИ с № № 69300.196.3, 69300.196.4, 69300.196.5 от землището на с. Стожер, общ. Добричка, ПИ № № с 23128.44.98, 23198.44.113, 23128.44.114, 23128.50.2 от землището на с. Драганово, общ. Добричка и ПИ с №№ 52038.12.21, 52038.12.22 от землището на с. Ново Ботево, общ. Добричка.

2. С реализацията на плана няма да се допускат дейности с вредни отделения и влияния, изсичане на ценна дървесна растителност и засипване на водни течения. Реализирането на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

3. Съгласно становище на Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) – Варна (изх. № ПУ-01-111/2/ 16.03.2020 г.) реализацията на ИП е допустимо, спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни при спазване на условия цитирани в становището /Приложение/.

4. Съгласно становище на Басейнова дирекция “Черноморски район” (БДЧР) – Варна (изх. № 05-09-429/A1/ 15.09.2020 г.) реализацията на ИП е допустимо, спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни, при спазване на условия цитирани в становището /Приложение/.

5. Регионална здравна инспекция – Добрич в становище с изх. № 10-120/ 09.12.2020 г. счита, че реализацията на плана няма да доведе до неблагоприятно въздействие върху здравето на населението при спазване на условия цитирани в становището /Приложение/.

6. Няма данни при реализацията на плана да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

7. Предвид местоположението, характера и мащаба на предложения план, разгледаното съществуващото състояние на околната среда по компоненти и фактори в представената документация е направено заключение, че реализацията на плана и инвестиционно намерение няма да повлияят отрицателно и да създадат дискомфорт върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

8. Територията, предвидена за реализиране на ПУП-ПП се намира **извън защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии. Територията **попада** изцяло в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОС* – защитена зона /33/ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река”, включена в списък на защитените зони, приет с РМС № 122/02.03.2007 г., без заповед за обявяване.

Гореописания ПУП-ПП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ПУП-ПП върху BG0000107 „Суха река” е, че ПУП-ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

8.1. Местоположението на ПУП-ПП е извън границите на защитени територии като най-близо разположените са ЗМ „Орлова могила” на около 8,700км.

8.2. С реализацията на ПУП-ПП не се засягат планински и горски местности, както и свързаните с тях местообитания на видове птици. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 52 км.

8.3. Част от територията предмет на ПУП-ПП е заета от тип природно местообитание 6250* “Панонски-лъсови степни тревни съобщества“. С реализацията на проекта няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху природното местообитание, поради следното:

- проектът не е свързан с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на територията;

- трасето на тръбопровода преминава през съществуващи „полски пътища“ и „пътеки без настилка“;

- с проекта за ПУП-ПП ще се засегне в много ниска степен площта на природно местообитание 6250* “Панонски-лъсови степни тревни съобщества“ в защитената зона - около 0,06 % от 1982,65 ха обща площ на местообитанието в 33 BG0000107 “Суха река”, и в незначителна степен - 0,003 % от 30172,73 ха обща площ на местообитанието, в цялата мрежа от защитени зони;

8.4. Предвижданията на проекта на ПУП-ПП няма да доведат до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове предвид факта, че с настоящия

проект се предвижда полагане на тръбопровод, въздействията от който се очаква да бъдат локални и краткотрайни /изкопаната земна маса ще се върне обратно в изкопа/.

8.5. Реализацията на ПУП-ПП няма да доведе до намаляване числеността на видовете, както и безпокойството им, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”.

8.6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

8.7. Реализацията на ПУП-ПП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

9. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от извършване ЕО не са постъпили писмени възражения, бележки и предложения по документацията за плана.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ / МЕРКИ:

1. Предвидените дейности свързани с реализацията на ПУП-ПП да започнат извън периода 15 март – 15 юни (размножителен период на видове животни, предмет на опазване в зоната).

2. Да не се допускат строителни дейности, както и възникнали по време на експлоатацията нужди от ремонт и поддръжка извън определената сервитутна зона от двете страни на тръбопровода-1,5 осово.

3. За транспортен достъп до територията, предмет на проекта, да се използват само съществуващи пътища, вкл. горски и полски пътища.

4. Операторът да информира компетентния орган ИАОС за планираната промяна по чл. 123 в, т. 1 от ЗООС и представи информация по Приложение № 5 към чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн. ДВ. бр. 80 от 9 Октомври 2009 г. с изм и доп.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по процедури за ОВОС на конкретни инвестиционни предложения в границите на плана за обекти и дейности, попадащи в Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда.

На основание чл. 88, ал. 6 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответния план или програма.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на ОСВ и Административния съд - Добрич, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 22.01.2021

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ