



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

**РЕШЕНИЕ № ВА - 8.../ЕО/2021 год.
за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка**

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и съгласно чл. 14, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО)*, във връзка чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, по представената от възложителите писмена информация по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ЕО*, документация и получени становища на Регионална здравна инспекция – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ с цел изграждането на подземно външно кабелно електрозахранване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68998.46.4 по КККР на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна

Възложител: „ИНТЕРНЕШЕНЪЛ СПОРТ КЪМПАНИ“ ЕООД

Адрес за кореспонденция: гр. София, жк. „Гео Милев“, ул. "Светлоструй" № 18, ап. 15

Характеристика на проект за ПУП-ПП:

Проектът за Парцеларен план /ПУП-ПП/ е с цел изграждането на подземно външно кабелно електрозахранване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68998.46.4 по КККР на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител „ИНТЕРНЕШЕНЪЛ СПОРТ КЪМПАНИ“ ЕООД.

Предвижда се изграждане на подземен електропровод СрН 20 кV, който ще захранва подвижни и стационарни хидромелиоративни съоръжения на група ползватели. Част от



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-880, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

съоръженията в близки имоти ще се захранват чрез мобилен кабел - кабелен барабан, снабден с основа на колела за придвижване.

Трасето, предмет на ПУП-ПП е с цел осигуряване на електрозахранване на ПИ идентификатор 68998.46.4 и се предвижда да бъде с дължина 311,36м. За електрозахранването има сключен предварителен договор № ПУПРОК-5150 от 26.08.2019г. за присъединяване между „Електроразпределение Север“ АД и собственика на ПИ 68998.46.4. Трасето ще преминава през следните ПИ с идентификатори в землището на с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна както следва:

- ПИ 68998.46.76 – земеделска територия, НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост;
- ПИ 68998.46.412 - земеделска територия, НТП „пасище“, общинска публична собственост;
- ПИ 68998.46.164 - територия, заета от води и водни обекти, НТП „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна публична собственост;
- ПИ 68998.46.78 - територия, заета от води и водни обекти, НТП „отводнителен канал“, държавна публична собственост;
- ПИ 68998.46.263 – земеделска територия, НТП „друг вид земеделска земя“, стопанисвана от общината;
- ПИ 68998.46.135 – земеделска територия, НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост;
- ПИ 68998.48.292 – земеделска територия, НТП „за местен път“, общинска частна собственост;
- ПИ 68998.46.134 – земеделска територия, НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост;

Координатен регистър на чупките на трасето на кабелната линия в КС 2005г. :

№	X /север/	У/изток/
1	4765967.168	690832.660
2	4765965.246	690832.109
3	4765969.028	690818.918
4	4765965.461	690778.198
5	4765962.134	690753.388
6	4765961.201	690739.687
7	4765941.563	690741.191
8	4765939.188	690739.882
9	4765914.380	690741.782
10	4765912.277	690743.415
11	4765905.730	690743.840
12	4765905.895	690746.466
13	4765865.907	690748.411
14	4765865.373	690788.773
15	4765911.545	690793.008
16	4765912.006	690822.091
17	4765910.995	690822.107

С Решение № 233 по протокол № 11/25.06.2020г. от проведено заседание, Общински съвет Долни чифлик разрешава изработването на ПУП-ПП на линейни обекти-външно

кабелно електрозахранване на ПИ 68998.46.4 по КККР на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна.

С проекта за ПУП-ПП не се предвижда промяна в транспортната инфраструктура.

Територията, предмет на ПУП-ПП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада, в защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), както следва:

- ЗЗ за опазване на дивите птици BG 0002045 „Комплекс Камчия”, обявена със Заповед № РД – 354/03.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите;

- ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0000116 „Камчия”, обявена със Заповед № РД – 987/10.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ПУП-ПП не противоречат на режима и целите на ЗЗ за опазване на дивите птици ЗЗ BG 0002045 „Комплекс Камчия” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0000116 „Камчия”, определени със заповедите за обявяването им.

ПУП-ПП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Със становището си РЗИ–Варна /изх. № 10-259-1/12.02.2021г./ счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на отрицателно въздействие върху човешкото здраве. /приложение/

Съгласно становището на Басейнова дирекция “Черноморски район“ /изх. №05-09412/А6/13.11.2020г./ проектът за ПУП-ПП може да се реализира при спазване на нормативните изисквания в т. III на становището. /приложение/

МОТИВИ:

1. Реализирането на плана не е свързано с промяна предназначението на имотите, през които ще преминава трасето на електропровода.

2. Реализацията на ПУП-ПП не налага отчуждаване на засегнатите имоти или на части от тях.

3. С Решение № 233 по протокол № 11/25.06.2020г. от проведено заседание, Общински съвет Долни чифлик разрешава изработването на ПУП-ПП на линейни обекти-външно кабелно електрозахранване на ПИ 68998.46.4 по КККР на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна.

4. Не се очакват значителни отрицателни въздействия в резултат на прилагане на плана, предвид това, че при реализацията му не се предполага отделяне на вредности в околната среда, в количество и състав, които биха влошили качеството ѝ.

5. След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ПУП-ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

- 5.1. Приложените координатни точки на трасето на ПУП-ПП за външно кабелно електрозахранване на ПИ № 68998.46.4, са извън границите на защитени територии

като най-близо разположената е Защитена местност „Лонгоза“ на около 3 м по права линия и Резерват „Камчия“ и BG0000116 „Камчия“ на около 250 м по права линия.

5.2. С реализацията на ПУП-ПП не се засягат планински местности. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 2,600 км, а най-близката влажна зона – река Камчия е на разстояние около- 400 м по права линия.

5.3. С реализацията на ПУП-ПП няма вероятност от значително отрицателно въздействие, вкл. трайно безпокойство върху птици, бозайници, влечуги и земноводни, предмет на опазване в 33 BG0000116 „Камчия“ и 33 BG0002045 „Комплекс Камчия“, поради факта, че:

- подземното трасе с дължина 311,36м, предмет на ПУП-ПП не засяга типове природни местообитания и местообитания на растителни видове, предмет на опазване на 33 BG0000116 „Камчия“.

- с реализацията на ПУП-ПП ще се засегне 0,004 % от площта на 33 BG0000116 „Камчия“ и 0,0005 % от площта на 33 BG0002045 „Комплекс Камчия“, но засегнатата площ е в границите селскостопански, горски, ведомствени пътища;

- проектът за ПУП-ПП не е свързан с промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите през които ще преминава трасето.

- ПУП-ПП не засяга горски територии и влажни зони, които са основните местообитания на по-голяма част от видовете птици, предмет на опазване в 33 BG0002045 „Комплекс Камчия“ и видовете земноводни, влечуги и бозайници, предмет на опазване в 33 BG0000116 „Камчия“.

5.4. Предвид факта, че с реализацията на ПУП-ПП не се засягат ключови елементи на защитените зони, същото няма да доведе до фрагментация на популации на видове, предмет на опазване в BG0002045 „Комплекс Камчия“ и 33 BG0000116 „Камчия“, както и до промени в структурата, функциите и природозащитните цели на зоните.

5.5. Не се очаква значително кумулативно отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в зоните, от реализацията на настоящия ПУП-ПП съвместно с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

5.6. Не се очаква да се прекъснат биокоридорни връзки предвид характера на ПУП-ПП за подземно външно кабелно ел. захранване.

6. Не са установени обстоятелства, водещи до увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

7. До момента, в района на разглежданото трасе, не е констатирано наличие на обекти от културно-историческото наследство.

8. Реализацията на ПУП-ПП няма да се увеличи и промени естествените процеси по отношение на климата, състоянието на водите и почвите.

9. Реализацията на ПУП-ПП не е свързана с рискове за геоложката среда и няма да провокира неблагоприятни свлачищни, ерозионни и други неблагоприятни физико-геоложки процеси.

10. За района не е характерно минерално разнообразие. Реализацията и експлоатацията на проекта за ПУП-ПП не са свързани с въздействие върху този аспект на околната среда.

11. Реализацията на настоящия проект за ПУП-ПП няма да окаже кумулативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, да създаде дискомфорт, свързан с шум и атмосферно замърсяване, както и риск от инциденти.

12. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от извършване ЕО не са постъпили писмени възражения, бележки и предложения по документацията за плана.

13. Със становището си РЗИ-Варна, счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на отрицателно въздействие върху здравето на населението в района на ПУП-ПП.

14. Съгласно становището на Басейнова дирекция „Черноморски район“ проектът за ПУП-ПП с допустим спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2012г. при спазване на посочените условия в т. III на становището.

15. Проектът за ПУП-ПП не е свързан с трансгранично въздействие върху околната среда и човешкото здраве, предвид местоположението на засегнатата територия и същността на планираните дейности.

На основание чл.14, ал. 2, т. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми проекта за ПУП-ПП да се извърши при изпълнение на следното условие:

Планове, проекти и инвестиционни предложения, свързани с проекта за ПУП-ПП, попадащи в обхвата на Приложения 1 и/или 2 на ЗООС или извън тях, и попадащи в чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони, могат да бъдат одобрени само след издадено положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специализирани закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Изменението на подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия устройствен план по реда на ЗУТ.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен ПУП-ПП.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ–Варна, пред Министъра на ОСВ и Административния съд - София, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 10.02.2021

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ