



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 37-ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с изискванията на § 10 от преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) към наредбата, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения „Газово стопанство на компресиран природен газ и площадков газопровод за хранване на котелно помещение в Завод за полиетиленово фолио”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.540, в Промислена зона-юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици и природните местообитания на дивата флора и фауна, предмет на опазване в защитените зони

Възложител: “Пластхим –Т” АД с ЕИК: 124000839

Със седалище и адрес на управление: гр.Тервел, ул."Хан Аспарух" № 97

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение е за реализация на промишлена газова инсталация, включваща газово стопанство на компресиран природен газ и площадков газопровод за хранване на новоизградено котелно помещение на територията на завод за полипропиленово фолио в град Девня.

Настоящото ИП е алтернатива за доставяне на природен газ. На площадката на газовото стопанство ще се разположи мобилна платформа BDF – система с батерии от бутилки (платформа „Щъркел“), с вместимост 5 782 м³ природен газ – 2 броя.

Газовата инсталация се разполага подземно до достигане на котелното. Налягането на газа в промишлената газова инсталация е 4,0 bar. Инсталациите за регулиране на газа към котлите, газсигнализацията, аварийната вентилация и други ще бъдат предмет на разглеждане и изработване на други проекти.



От ГРИС, разположено на бетонирана площадка в югоизточната част на имота, газопроводът ще се движи подземно и ще достигне до сградата на котелното, където ще бъде монтирано ГРИП. Траншеята преминава под зелени площи.

При разработването на настоящия проект за изграждане на газопроводите е предвидено да се използват полиетиленови тръби, полиетиленови фасонни части, като свързването им се осъществява чрез електрозаваряеми фитинги. Монтажът на полиетиленовите тръби, фасонните части и арматурата ще се осъществява чрез заваряне с присъединителни муфи с вграден електросъпротивителен проводник.

Газопроводът се полага в траншея с трапецовидно сечение с ширина на повърхността 0.6 м, а на дъното 0.4 м. Оптималната ширина на дъното на изкопа ще гарантира по 0,10 м от двете страни на тръбата, като шираната му ще позволи достатъчно добра подготовка на дъното за полагане и свързване на тръбите. На местата, където е необходимо ще се извърши уширение на участъците. Преди поставянето на тръбите ще се положи слой от пясък с дебелина 0.1 м, който допълнително ще осигури доброто уплътнение на траншеята. След полагането на тръбите ще се извърши обратна засипка, участъците ще бъдат затревени.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположените до територията на ИП защитени зони са:

- BG0000191 "Варненско-Белославско езеро" обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. (обн. ДВ, бр.22/2012 г.) на министъра на околната среда и водите, за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.

- BG0000635 „Девненски хълмове“, без заповед за обявяване на министъра на околната среда и водите, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, ИП подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3, буква "в" от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП; ползване на природни ресурси, земни недра, почви, води и биологично разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С Решение № ВА 133-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ-Варна, е процедирано ИП за „Изграждане на нов газопровод за пренос на природен газ“ от „Девен“ АД в ПИ с идентификатор 20482.505.23 по КК на град Девня до котелното на „Пластхим-Т“ АД, разположено в ПИ с идентификатор 20482.505.594 в Промислена зона юг на град Девня. Възложителят има сключен договор с „Булгаргаз“ ЕАД от

16.03.2017 г. за условията за доставка на природен газ. Към настоящия момент реализацията на гореописаното ИП е с неясна времева реализация, поради което е необходимо изграждане на алтернатива за доставка на природен газ, предмет на настоящата процедура.

2. Настоящото ИП има връзка и с Решение № ВА 26-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ-Варна, за ИП: изграждане на „Завод за производство на полипропиленово фолио чрез термопластичен процес“ в ПИ с идентификатор 20482.505.578 и ПИ с идентификатор 20482.505.581, ПЗ-юг, град Девня, община Девня, с възложител: „Пластхим-Т“ АД.

3. По отношение на местоположението на ИП няма други разгледани алтернативи поради нуждата и характера на ИП, свързани с реализацията на завод за производство на полипропиленово фолио чрез термопластичен процес.

4. Предвиденият процес на ИП е съхранение на компресиран природен газ. На площадката на газовото стопанство ще се разполагат транспортируеми модули за метан, платформа BDF – система с батерии от бутилки – 2 броя. На площадката се разполага една платформа, която при изчерпване се заменя с друга. Платформата представлява триосно полуремарке за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ с размери – 1362/248/320 см с монтирани 149 броя бутилки по 150 литра или общо 22 350 литра, свързани хоризонтално в 5 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12x2, оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 5588 nm³. Тегло с пълни бутилки и ремарке – 32 500 кг. На планираната територия, ще са налични до 2 бр. мобилни платформи с бутилкови групи за компресиран газ. Наличното количество на природен газ на едната платформа е 5588 куб. м., или 3,74 тона.

5. На територията на предприятието ще са налични до 7,48 тона природен газ. Природният газ е опасно химично вещество, поименно изброено в т. 18, част 2 на Приложение № 3 на ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 50 тона и 200 тона. Наличното на територията на „Пластхим-Т“ АД количество природен газ, е много под пределното за нисък рисков потенциал, предвид което предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

6. Имотът е присъединен към електроразпределителната мрежа за района, не се налага увеличаване на мощностите на електроподаване.

7. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава. Достъпът ще се осъществява чрез съществуващата транспортна инфраструктура.

8. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват единствено и само в имота, собственост на възложителя. Няма да се налага ползването на допълнителни площи за дейности по време на строителството.

При строителството ще се използват съвременни технологии и апаратура за полагане на газопроводи. Металните газопроводи (монтирани подземно) се защитават с изолация много усилен тип, съгласно БДС 15704 – 83. Необходимите количества изолация са определени при застъпване на лентата 25 мм, два слоя изолационна лента с минимална дебелина 0.508 mm и един слой защитна лента.

Модулите са заземени и защитени от пряко попадение на мълния, поставени са на метална рампа с необходимата товароносимост, която е свързана към съществуваща заземителна инсталация. Предвидено е изграждане на мълниезащита, покриваща периметъра на бутилковите групи и платформата. Около бутилковите групи и регулаторно-замерното табло ще се изгради метална ограда с височина 1.5 м за предпазване от неоторизиран достъп.

Бутилковите групи и платформата се свързват към ГРТ посредством гъвкава връзка – високо налягане (300 bar) към сферичните кранове. Редуцирането на

налягането от 200 bar до 4 bar ще става в газорегулиращо замерно съоръжение по паспорт, с декларация за съответствие и одобрение на системата по качество. Максималната консумация на уредите е $qV(20) = 600 \text{ nm}^3/\text{h}$.

Газорегулаторен пункт – тип ГРТ-750 ($750 \text{ nm}^3/\text{h}$) за максимална консумация $750 \text{ m}^3/\text{h}$, понижаващ налягането от максимално работно 200 bar до изходящо 4 bar, подавано към консуматорите се състои от едно основно табло, в което се осъществява регулирането на налягането на газа от бутилковите групи. За нормалната работа на регулаторите е необходимо подгръване на газа, което се осъществява в топлообменници кожухотръбни – доставка, посредством газови водоподгреватели 24 kW, монтирани в модул отопление (шкаф), непосредствено до табло ГРТ.

9. При изграждането на обекта ще се използват вода и електроенергия. По време на експлоатацията ще се използва природен газ, при работно налягане до 10 bar.

10. Строителни отпадъци (отпадъци от пластмаса, стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, хартиени и картонени опаковки, смесени отпадъци от строителството), генерирани от изграждането на обекта, ще се предават на фирми, имащи разрешително за дейности с тях за последващо третиране. По време на експлоатацията на обекта не се очаква генериране на отпадъци, поради характера на ИП.

11. Не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.

12. Съгласно становище с изх. № ДОЗ-2685-1/20.02.2018 г. на РЗИ-Варна, ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху здравето на населението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна, среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи на Националната екологична мрежа; територии свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Дейностите предвидени с реализацията на ИП ще се извършват в ПИ с идентификатор 20482.505.540 (стар идентификатор: 20482.505.377; номер по предходен план: 230), с площ 38 841 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – „за друг вид производствен, складов обект“, град Девня, община Девня, област Варна.

2. Всички дейности по време на строително-монтажните работи и експлоатация на ИП ще се осъществят единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

3. Предлагащата дейност не променя характера и начина на трайно ползване на територията и не се налага да бъде променян, действащия към момента устройствен план на имота.

4. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

5. Дейностите, предвидени за реализацията на ИП, няма да нарушат регенеративните способности на природните ресурси в района, а ще окажат положителен ефект предвид характера на ИП.

6. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони: за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите и 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000635 „Девненски хълмове”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 223/24.04.2014 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 37/29.04.2014 г.), без заповед за обявяване, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

6.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираните защитени зони. Същата отстои от 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” на около 1.6 км и на около 1 км от 33 BG0000635 „Девненски хълмове”.

6.2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии. Най-близо разположената е защитена местност „Петрича”, отстои на около 5 км.

6.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 30 км, а най-близката влажна зона – Системата Варненско и Белославско езеро, е на около 4 км от територията, предмет на ИП.

6.4. Предвид факта че територията, предмет на ИП, е урбанизирана, с начин на трайно ползване “за друг вид производствен, складов обект”, разположена в промишлена зона юг на гр. Девня, отдалечена от защитените зони, с изградена инфраструктура, предполагат, че територията е антропогенно повлияна, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се засегнат пряко природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” и 33 BG0000635 „Девненски хълмове”;

- да се окаже косвено влияние върху видове, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в горечитираните защитени зони, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;

- да се окаже значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в зоните, тъй като имотът е разположен в промишлената зона на града и е антропогенно повлияна територия, поради което не е привлекателна за обитаване от видовете животни, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” и 33 BG0000635 „Девненски хълмове”.

- Не се очаква да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони, предвид това, че различните по вид и количества генерирани отпадъци по време на строителството на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност на въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействието на други съществуващи и/или одобрени

инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации, прах по време на строителните дейности; по време на експлоатацията не се очаква наднормено замърсяване на околната среда.

2. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.

3. Очакваното въздействие по време на експлоатацията ще бъде постоянно, локално, допустимо, ограничено, в рамките на района на имота.

4. Осъществяването на инвестиционните предложения не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера му.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС (наредбата)*, възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на Община Девня (уведомление с вх. № Вх-3000-25/26.01.2018 г.), а засегнатото население с обява на вниманието на обществеността, поставена на информационното табло.

2. Съгласно писмо с изх. № Изх-2400-28/27.02.2018 г., кметът на Община Девня, информира, че във връзка с постъпило уведомление с вх. № Вх-3000-25/26.01.2018 г. от „ПЛАСТХИМ-Т“ АД, информацията е публикувана на интернет страницата на общината на 26.01.2018 г. За ИП е поставена обява на 19.12.2017 г. на таблото в информационния център в сградата на община Девня. В установения едномесечен срок в деловодството на общината няма постъпили мнения, становища или възражения относно ИП.

3. Възложителят на основание чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* е предоставил на Община Девня (заявление с вх. № ВХ-3000-25/26.01.2018 г.), информация за ИП по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*. Същата е била достъпна за изразяване на становища, мнения и предложения от засегнатото население на адрес: гр. Девня, 9160, Промислена зона „Юг“, Завод на „Пластхим-Т“ АД и на интернет страницата на дружеството: www.plastchim-t.com, в 14-дневен срок от 26.01.2018 г.

4. Приложена е обява с изх. № КД045/19.12.2017 г., на дружеството, с която на основание чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* е уведомено засегнатото население за ИП. С уведомление изх. № КДЗ-006/26.01.2018 г. възложителят е предоставил информацията за ИП на Община Девня в изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*.

5. С писмо изх. № Изх-2400-29/28.02.2018 г. кметът на община Девня информира, че във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към същата наредба. Информацията е постъпила на 26.01.2018 г. с рег. № Вх-3000-25/26.01.2018, поставено е съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен протокол. Информацията е оповестена за периода от 12.02.2018 г. до 26.02.2018 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили мнения, сигнали или възражения от засегнатото население.

6. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми своевременно, РИОСВ-Варна след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 02. 03. 2018

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

