



РЕШЕНИЕ № ВА - 2/ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, във връзка с изискванията на § 5 от Преходни и Заключителни разпоредби на Наредбата за ОВОС към Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет (обн. - дв. бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води“ в поземлен имот №30497.10.25, с площ 5 122 кв. м, местност „Поляната“, землище на с. Звездица, общ. Варна и „Изграждане на канализационна мрежа“, с обща дължина 11,090 км, разположена в общински улици на с. Звездица, общ. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Варна

Адрес: бул. „Осми Приморски полк“ №43, гр. Варна, обл. Варна

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в поземлен имот №30497.10.25, с площ 5 122 кв. м, местност „Поляната“, землище на с. Звездица, общ. Варна и изграждане на канализационна мрежа, с обща дължина 11,090 км, разположена в общински улици на с. Звездица, общ. Варна.

Целта на изграждането на пречиствателната станция е да се предотврати появата на екологично замърсяване в района.

Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/: Сградата е едноетажна със сутерен, в който са разположени съоръженията за пречистване на отпадъчни води. На кота +0,00 са разположени: машинна зала, командна зала и WC, достъпни през машинната зала.



Конструкцията е монолитна с рамки /колони и греди/ и подова плоча от стоманобетон. Външните и вътрешните стени са изпълнени от полиуретанови панели тип „сандвич панели“ с дебелина 6 см. Покривът е двускатен с наклон 15,0%. Покривното покритие е от полиуретанови панели тип „сандвич панели“ с дебелина 6 см. Фасадите са обработени с цветове.

Улична канализация: Изпълнява се от PVC тръби ф315мм. Събира битовите отпадъчни води от имотите и ги отвежда в пречиствателната станция, а от там пречистените води ще се заустят в дере.

Обектите са трета категория по ЗУТ.

Канализационната мрежа ще обхване жилищните сгради в селото, като изграждането ще е по уличната мрежа. Общата дължина е около 11,090 км.

Инвестиционното предложение не противоречи на действащите планове и съответства на дългосрочната стратегия за развитие на община Варна, Област с административен център гр. Варна.

Имотът граничи с път от общинската пътна мрежа, което е от съществено значение за това съществуващата инфраструктура да не бъде променяна при извършване на строително-монтажните работи.

Площадката на ПСОВ ще е бетонирана в по-голямата си част с оглед достъпност до съоръженията и по-лесното им обслужване (отстраняване на отпадъците и сервизни дейности).

Територията на имота се намира извън защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията не попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.). ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона: за опазване на дивите птици BG0002060 "Галата", обявена със Заповед № РД-127/от 10 февруари 2012 г. на министъра на ОСВ, е че реализацията на ИП няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № 10-73-1/10.05.2019 г.) при реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Заявеното ИП попада в обхвата на точка 11, буква „в“ пречиствателни станции за отпадъчни води от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение,

включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. С ИП се предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в поземлен имот (ПИ) с идентификатор №30497.10.25, с площ 5 122 кв. м, местност „Поляната“, землище на с. Звездица, общ. Варна и изграждане на канализационна мрежа, с обща дължина 11,090 км, разположена в общински улици на с. Звездица, общ. Варна.

Обект 1 – Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Звездица, община Варна:

Техническите показатели са следните:

- Застроена площ - 221,40 кв. м.;
- Застроен обем - 1050,00 куб. м.;
- Дълбочина на фундамент на ПСОВ – 6,25 м от кота терен;
- Дълбочина на фундамент на КПС – 7,90 м от кота терен;
- Капацитет – вход: Q ср. дн. = 691,2 m^3 /ден, Q max. h. = 75,46 m^3 /h, БПК5 = 278 mg/dm^3 , ХПК = 556 mg/dm^3 , НВ = 301 mg/dm^3 .

Обект 2 - Канализационна мрежа на с. Звездица, община Варна:

- Дължина - 11,090 км;
- Капацитет - $Q_{ор.} = 19,92$ л/, с минимално покритие $H=2,00$ м и максимално $H=4,0$ м.

2. Спецификата и мащаба на ИП не предполагат кумулиране с други инвестиционни намерения.

3. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е свързана с използването на следните природни ресурси: През строителния период ще се използват: електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база; дизелово гориво за строителната механизация; инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон); цимент за бетон и замазки; вода за направа на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта; армировъчна стомана; стомана и др. материали за метални конструкции; строителни блокчета/тухли; пластмаса и пластмасови изделия; дървен материал. Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми. В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия и вода.

4. Обектът ще е снабден с необходимото количество вода за питейно-битови нужди от водопроводната мрежа на селото. Общото водно количество за площадката е сума от водата за промивка на грубата решетка – 1 л/секунда, промивка на финото отцеждане 3л/секунда, промивка на филтър пресата - 2,5 л/секунда и за питейно-битови нужди. Необходимите водни количества са:

- за битово-питейни нужди – 0,35л/секунда;
- общото водно количество за площадката е 6,85 л/секунда;
- за един действащ пожарен хидрант – 5л/секунда.

5. Пречистените отпадъчни води ще се заустват в дере намиращо се в близост до площадката, след съгласуване с БДЧР. Площадковите и дъждовни води ще се отвеждат в дъждовна канализация. След механичното предварително пречистване на отпадъчната вода, се осъществява биологичното пречистване, т.е. действителното пречистване. В механичното стъпало могат да се отделят до 10 % от органичния товар, но тъй като трябва да се извърши пречистване до над 90% на повечето съдържащи се вещества, то биологичното стъпало е задължително. Предвидено е обезводняването на излишната активна утайката на изсушителни полета и използването и в селското стопанство за наторяване или за рекултивация на замърсени терени.

6. Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху повърхностните и подземните води както по време на строителство, така и в експлоатационния период.

7. Външното електрозахранване на ПСОВ е с максимална мощност 160 kVA/20/0,4kV. За осигуряване на изискваното двустранно електрозахранване, се предвижда дизелагрегат с мощност 130 kVA/0,4kV, с автоматично превключване при спиране на основното захранване. Отоплението, вентилацията и климатизацията на помещенията ще се извършва от електрически агрегати и съоръжения.

8. ИП не противоречи на нормативната база по управление на отпадъците. Поради характера на дейностите ще се формират следните видове отпадъци:

Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни остатъци от ремонта на сградата.

Отпадъци генерирани през строителния период:

- бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
- дървесен материал от куфражи;
- смеси от метали, стъкло, пластмаса и кабели.

Земните маси от горния почвен слой богат на хумус /където е възможно/ ще бъдат запазени и след приключване на строителството ще бъдат използвани за обратна засипка и за озеленяване. Излишните земни маси, които ще създадат изкопните работи и генерираните строителни отпадъци ще бъдат транспортирани до място определено от общината.

Общото количество строителни отпадъци ще е около 100 м³. Генерираните при изграждането на ПСОВ строителни отпадъци ще се събират и временно съхраняват на специално отредена площадка в рамките на имота до натрупване на подходящо за извозване количество. Извозването им ще се осъществява по маршрут и на място определено от кмета на общината.

При експлоатацията:

Основните отпадъци, които ще се формират са:

- отпадъци от решетки и сита;
- отпадъци от пясъкоуловители;
- отпадъци от пречистване на отпадъчни води от населени места.

При експлоатацията на обекта ще се формират различни отпадъци свързани с характера на извършваните дейности. Основно това ще са утайките от биологичното пречистване, отпадъци от опаковки, растителни отпадъци.

В настоящето ИП, което ще бъде реализирано с биостъпалото излишната активна утайка е стабилизирана във висока степен. Частта на органичната маса е 50 – 60 %. Останалата минерална част се получава от фини вещества от постъпващата вода и от мъртва маса бактерии, които са вече минерализирани.

След механичното предварително пречистване на отпадъчната вода, се осъществява биологичното пречистване, т.е. действителното пречистване. В механичното стъпало могат да се отделят до 10 % от органичния товар, но тъй като трябва да се извърши пречистване до над 90% на повечето съдържащи се вещества, то биологичното стъпало е задължително.

При експлоатацията на биологични ПСОВ и особено на тези с активна утайка, в биостъпалото се образува утайка, част от която трябва редовно да се изнася. Тя основно се състои от микроорганизми (бактерии и др.), които образуват структура на флокули.

Експлоатационния контрол върху масата и седиментационните качества на активната утайка, ще се осъществява периодично чрез лесни и бързи тестове.

Излишната активна утайка е типичен “биопродукт”, който съдържа ценни съставки. Азотът и фосфорът са основни съставни части, а към тях се прибавят и минерални вещества като калий и др.

Излишната активна утайка (ИАУ) се събира в силос за утайка - аеробен стабилизатор. Той има функцията да уплътни получената от биостъпалото ИАУ и да я достабелизира. По този начин се получава редуция на обема на утайката на 1/2 до 1/3 от изходния обем. Това редуцира необходимия обем за съхранение на утайката в калоуплътнителя. Също така чрез интензивно разбъркване и аерация се хомогенизира качеството на утайката, редуцира се органиката и се предотвратява образуване на миризми.

Предвидено е обезводняването на излишната активна утайката на изсушителни полета и използването и в селското стопанство за наторяване или за рекултивация на замърсени терени. При натоварване от 2000 ЕЖ, се очаква дневно производство на ИАУ до около 100 kgCB. Отнесено към концентрацията от 1 % СВ се получава дневен обем ИАУ от около 10 m³. Чрез уплътняване до 2 - 3 % СВ обема на утайката може да се редуцира на около 3 m³/д.

9. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Предвижда се до имота на ПСОВ да се достига от южната страна по съществуваща улица, от улична мрежа.

10. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, промяна на изгледните характеристики на ландшафта, както и риск от инциденти.

11. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве, по време на експлоатация на обекта.

12. Съгласно представената информация, се предвижда на територията на пречиствателна станция за отпадъчни води да е наличен аварийен дизелгенератор, за работата на който ще е налично на площадката дизелово гориво. Дизеловото гориво е опасно вещество, поименно изброено в т. 34, буква „в“ на Част 2 от Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда – ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 2 500 т и 25 000 т. Максималното налично количество гориво на територията на обекта ще бъде не повече от 500 m³ (общо на съхранение, в тръбопроводите и в дизелгенератора). В информацията, възложителя е представил заключенията от доклада за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, съгласно които предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. ПСОВ ще бъде изградена в поземлен имот №30497.10.25, с площ 5 122 кв. м, местност „Поляната“, землище на с. Звездица, общ. Варна, област Варна. Канализационната мрежа ще обхване жилищните сгради в селото, като изграждането ще е по уличната мрежа. Общата дължина е около 11,090 км.

2. Всички дейности свързани с изграждането на ПСОВ ще се осъществяват единствено и само в границите на отредената площадка. Не се налага ползването на допълнителни площи.

3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

4. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

5. Територията на имота се намира извън защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията не попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.). ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона: за опазване на дивите птици BG0002060 „Галата“, обявена със Заповед № РД-127/от 10 февруари 2012 г. на министъра на ОСВ, е че реализацията на ИП няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви, поради следните мотиви:

5.1. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии. Природните обекти на най-близко разстояние до територията на общината, които се ползват с нормативно установена защита са: ЗМ „Казашко“ и ЗМ „Мочурището“ на около 4,5 км по права линия; ЗМ „Ятата“ – на 8 км по права линия; ПП „Зл. пясъци“ на 25 км по права линия.

5.2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и свързаните с тях местообитания на видове птици. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 8 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс, се намира на около 3 км от територията, предмет на ИП.

5.3. Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002060 „Галата“, до значителни кумулативни въздействия, процентни загуби и фрагментация на популации и местообитания, както и безпокойство на видове птици, предвид факта, че:

- територията, предмет на ПСОВ, се намира извън защитената зона – непосредствено урбанизираната територия на с. Звездица, общ. Варна, в която ще се реализира канализационната мрежа е извън защитени зони;
- територията, предмет на ПСОВ е в съответствие с ПУП-ПРЗ на с. Звездица, одобрен със Заповед №10/15.01.1990 г. на Председателя на ТСУС. Реализацията на ИП не противоречи на ОУП на община Варна;
- шумът по време на експлоатация на обекта ще бъде ограничен в границите на работните площадки;

- Зоната отстои на около 2 км от територията на ИП. Разглежданата територия не засяга типове природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС, включително приоритетни за опазване по Натура 2000;
- с реализацията на ИП няма да се нарушат площите и баланса на класовете земно покритие в защитената зона BG0002060 „Галата”.

5.4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната предвид това, че:

- с ИП се предвижда събиране и отвеждане на битовите отпадъчни води и пречистването им до необходимите норми;
- ИП предвижда обезводняване на излишната активна утайка от ПСОВ на изсушителни полета и използването ѝ в селското стопанство за наторяване или за рекултивация на замърсени терени;
- различните по вид и количества генерирани отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците;
- не се очаква замърсяване на атмосферния въздух над допустимите норми и превишаване нивата на шум.

6. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. Предвижда се до имота на ПСОВ да се достига от южната страна по съществуваща улица, от улична мрежа.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще бъде отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.
3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в

рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.

6. При изпълнението на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение, предвид избраната технология на пречистване по време експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
7. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията на ПСОВ ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.
8. Въздействието по време на експлоатацията е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
9. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
10. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 30.04.2019 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 30.04.2019 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 30.04.2019 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 01.05.2019 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

2. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на с. Звездица с изх. № 08-01-4056/A9/02.05.2019 г. и кмета на Община Варна с изх. № 08-01-4056/A9/02.05.2019 г., копие от искането, и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.

3. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Варна с Рег. № 3K18001543ВН_011ВН/09.05.2019 г. и отговор на кмета на с. Звездица, постъпил в РИОСВ-Варна с вх. № 08-01-4056/A12/23.05.2019 г., в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия:

1. Да се спазят нормативните изисквания посочени в т. III от приложено становището на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и да не се допуска замърсяване на водите.
2. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
3. Оператора на ПСОВ трябва да извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват на площадката, съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66/2014 г. с изм. и доп.).
4. Изпълнителя на строителни и монтажни работи (СМР) трябва да има или да извърши класификация на отпадъците, които ще се генерират по реда на Наредба № 2.
5. На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците -ЗУО, (Обн. ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.), предаването на всички образувани на площадката отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66/2014 г.).
6. Възложителят на строителни и монтажни работи (СМР) по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, е длъжен да изготвя план за управление на строителните отпадъци, съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) и чл. 8 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98/ 2017 г.), с изключение на случаите по чл. 15, ал. 1 от същата наредба, тъй като съгласно ИП не са изградени всички съоръжения/инсталации на площадката за третиране на отпадъци.
7. За заустването на отпадъчните води във воден обект следва да се предприемат действия пред БДЧР-Варна, за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.
8. За заустването на отпадъчни води в повърхностен воден обект е необходимо да се предприемат действия пред БДЧР-Варна, за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в тази част канализационни системи на населени места, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ и изискванията на чл. 46а, ал. 1 от Закона за водите.
9. При проектирането на ПСОВ е необходимо да се спазят изискванията на чл. 12, ал. 7 от Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, съгласно които заустванията на отпадъчните води от селищни пречиствателни станции, разположени в съответните водосборни области на чувствителни зони и които допринасят за замърсяването на тези зони, отговарят на изискванията на ал. 3, 4 и 5, а именно изискванията по Приложение 3, буква „Б“, таблица 1 и 2 от наредбата.

10. Да се спазват изискванията на чл. 46а, ал. 2 от Закона за водите, а именно, че се издава разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по ЗУТ за обекти, включително канализационни системи, чрез които се заустват отпадъчни води във водни обекти, само при наличието на издадено по реда на този закон разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за обект в експлоатация.
11. Да се изпълняват мерките относно нормативното третиране на отпадъчните води.
12. През строителния период да бъдат предприети всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.)
13. В процеса на експлоатация възложителят предвижда за отопление на сградата на ПСОВ да бъдат монтирани климатични системи, в тази връзка е необходимо да се спазят изискванията на Регламент (ЕС) 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове.
14. По отношение на миризмите, генерирани от дейностите по третиране на утайките от ПСОВ е необходимо да се изпълняват мерки за ограничаване на разпространението им, извън границите на обекта.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....1.0.06.2019

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ