



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ – 69 – ПР/2013 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС – приета с ПМС№ 59/2003, публ. ДВ бр. 25 /2003 г., изм. ДВ бр.94/2012 г.), и на основание чл. 31, ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС - приета с ПМС№ 201/2007 г., публ. ДВ, бр. 94/2012 г.) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „**Станция за пълнене на технически газове**” с местоположение: УПИ XII, кв. 245 по ПУП на ИПЗ гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: “СИАД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИКВГ 121093877

Седалище: гр.София, Район Искър, ж.к. Дружба, ул. „Амстердам“ №4

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда монтиране на оборудване **за пълнене на технически газове** – пълначна станция в съществуваща сграда. Производствената сграда е едностранствено хале с обща застроена площ 532 м². Техническите газове, които ще се пълнят на площадката са:

- Технически кислород 99,7 %,
- Медицински кислород 99,7 %,
- Чист аргон 99,999%,
- Технически въглероден диоксид 99,95 %,
- Смеси на аргона с СО₂ и О₂.

На бетоновата площадка пред халето от южната страна се обособява резервоарен парк с изпарители и помпи. Оборудването е както следва:

- стационарен криогенен резервоар за СО₂ с обем 30 м³ (30 тона течен СО₂),
- стационарен криогенен резервоар за О₂ с обем 30 м³ (34 тона течен О₂),
- стационарен криогенен резервоар за Ar с обем 30 м³ (42 тона течен Ar),
- стационарен криогенен резервоар за О₂ с обем 10 м³ (16 тона течен О₂)
- два въздушни изпарителя високо налягане (ВН) за О₂ и тръбни разводки до площадките за пълнене на газообразните продукти в бутилки.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

До западната страна на сградата ще се изгради стоманобетонен фундамент с размери 7,5 м x 12,5 м, върху който ще се разположат резервоарите, изпарителите и помпите.

От резервоарите чрез бутални помпи по тръбопроводи от неръждаема стомана течните фази на аргона и кислорода достигат до съответните изпарители, където преминават в газова фаза. След изпарителите, газовете се транспортират по неръждаеми тръби до пълначните стендове.

Над резервоара за CO₂ се предвижда изграждането на навес от метална конструкция, който да го предпазва от пряка слънчева светлина.

Предвижда се цялата площадка с резервоарите и изпарителите да се ограда с метална мрежа, с височина не по-малко от 1,6 м, като вратата на ограждението ще е постоянно заключена. Тя ще се отключва само от операторите при работа с инсталациите за пълнене на бутилки, при проверка на измервателната апаратура и при пълнене на резервоарите с течен продукт от автоцистерна.

На западната стена на халето е предвидено да се разположи рампата за пълнене на бутилки с CO₂. Количеството на продукта ще се измерва с везна. Тръбопроводите за CO₂ и O₂ ще са безшевни, от неръждаема стомана.

Рампата за пълнене на кислород ще се разположи в средата на южната стена на халето. На тази рампа ще могат да се пълнят, както бутилки подредени в палети, така и батерии от бутилки неподвижно закрепени (бъндели).

Снабдяването на обекта с втечнени газове ще се извършва със специални автоцистерни. Прехвърлянето на течния продукт в резервоарите ще се извършва с помпа монтирана на автоцистерната. Връзката между автоцистерната и резервоара по време на зареждането ще се осъществява с помощта на брониран маркуч.

Пълначните рампи за кислород, аргон и газови смеси са 3 броя, които ще пълнят по 16 бутилки от 40 литра. При пълненето, бутилките са здраво закрепени в специално конструиран за целта палет. Въглеродният диоксид се пълни, като бутилките се слагат на механични везни, застопоряват се и с гъвкава връзка се подава продукта в празните бутилки.

Освен техническите газове които ще се пълнят на място, на площадката ще бъде обособен склад за горими газове. В този склад ще се съхраняват бутилки с ацетилен (около 20 бутилки или 120 кг газ).

Инвестиционното предложение обхващащо мотиране на оборудване за пълнене на технически газове под високо налягане, **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Площадката **не попада** в територията на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близката защитена зона е BG000610 "Река Янтра", за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура за оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираните зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близкоразположените защитени зони.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 6, буква „в“ – „**съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества**“ от Приложение №2 към чл. 93 ал. 1, т.1 и 2 на ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., последни изм. ДВ. бр.27 от 15.03.2013 г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното намерение предвижда монтиране на оборудване за пълнене и съхраняване на технически газове под високо налягане в съществуваща сграда.
2. За съхранението на технически газове под високо налягане ще се изгради резервоарен парк от три резервоара по 30 м³ и един от 10 м³, включително изпарители и помпи.
3. Посочените газове няма да се произвеждат на площадката. Те ще се транспортират до „Пълначна станция“ - Горна Оряховица с криогенни цистерни до 20 тона от заводи на „СИАД БГ“ в страната и чужбина.
4. Имотът ще бъде водоснабден, като ще се използва вода от централно водоснабдяване, както за битови така и за противопожарни нужди.
5. Очаква се да се генерират основни смесени битови отпадъци.
6. Предприети са технически мерки за недопускане на инциденти
7. Предвижда се само вътрешно реконструиране на сградата и монтаж на съоръжения.
8. При експлоатацията на инсталацията ще се изпълняват технически мерки с цел ограничаване на всяко неблагоприятно въздействие върху околната среда и здравето на работещите. Обслужващия персонал ще работи със специално антистатично облекло, обувки, защитни очила и ще е обучен за работа с технически газове.
9. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква причиняване на дискомфорт и/или замърсяване на околната среда по време експлоатацията на съоръженията.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Площадката на ИП попада в урбанизирана територия на гр. Горна Оряховица, а имота е с начин на трайно ползване „за производствена и складова дейност“. Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуващата сграда в индустриална промишлена зона в УПИ XII, кв. 245 на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица.
2. Не се предвижда използване на води за производствени нужди.
3. За инвестиционното предложение не се разглеждат **алтернативи** за местоположението. Предложеното местоположение е оптимално поради това, че:
- Производствената сграда е съществуваща, собственост на възложителя;





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

- Ще се използва съществуващата довеждаща инфраструктура;
- Не са необходими процедури по промяна предназначението на земята (не се заемат земеделски и други земи);

4. Не се очаква използване на природни ресурси в етапа на експлоатация. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последваща експлоатация не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

5. Не се налагат допълнителни площи за временни дейности по време на строителството и монтажните работи, извън разгледаните терени.

6. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона BG000610 "Река Янтра", която е разположена на разстояние повече от 1000 м.

2. Не се очаква значително безпокойство и предизвикване на негативни промени в популациите на видове, предмет на опазване в близкоразположената защитена зона.

3. Не се очаква прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в близкоразположената защитена зона.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху близкоразположената защитена зона.

5. Не се очаква инвестиционното предложение да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в съчетание с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. ИП предвижда монтиране на инсталация за **пълнене на технически газове** – пълначна станция в съществуваща сграда и съоръжения към нея за съхранение на газовете. Очаква се инсталацията да се експлоатира целогодишно.

2. Според разгледаната информация от здравно-хигиенна точка, съгласно получено становище от РЗИ – Велико Търново, с изх. № 4979/05.11.2013 г., не се очаква възникването на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

3. Териториалният обхват на въздействие в резултат реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

4. Териториалният обхват на въздействието от строително – монтажните дейности на инвестиционното намерение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух по време на монтажните дейности се оценява като незначително. По време на експлоатацията, неблагоприятните прояви на въздействие се определят като допустими.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят – “СИАД” ЕООД, е уведомил писмено засегнатото население чрез поставяне на уведомление за инвестиционно предложение на информационните табла в сградата на община Горна Оряховица. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

За изясняване на обществения интерес, Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 като е предоставил копие на хартиен и електронен носител на община Горна Оряховица съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В обособеният склад за горими газове да не се съхраняват повече от заявените 20 (120 кг. газ) бутилки ацетилен.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 13.11.2013 г.
гр. Велико Търново

ЗА ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ГИНКА САВЧЕВА

(Заповед №РД-624/13.08.2013 г.
на Министъра на околната среда и водите)

