



РЕШЕНИЕ № ВТ-33-ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Басейнова дирекция "Дунавски район", със седалище гр. Плевен (БДДР) и Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на **Градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ град Павликени**“, с местоположение УПИ VII, кв. 132 по ПУП на гр. Павликени, собственост на община Павликени, област Велико Търново, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Павликени, гр. Павликени, бул. „Руски“ №4, инж. Емануил Манолов - кмет

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на тръбен кладенец за задоволяване нуждите от техническа вода за периодично почистване и промиване на съоръженията на градската пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/. Почистването и промиването ще се извършва според натовареността и режима на работа на станцията, средно веднъж на два дни или ежедневно, целогодишно. Необходимото водно количество е 30 м³ на ден или около 11000 м³ на година, при необходим дебит 3 l/s. Максималният дебит на помпата, съгласно изискванията на плана за експлоатация на ПСОВ, ще е 3,0 l/s при напор 40 m. Помпата ще работи през времето за почистването - средно 2 часа и 45 минути.

Кладенецът е с проектна дълбочина 20 метра, диаметър 495/500мм и диаметър на обсаждане 200мм. Плитките повърхностни води се изолират посредством задтръбна циментация до дълбочина 2м, която да навлезе в плътните прахови глини от горната част на разреза. Около устието се предвижда да се изгради шахта с размери 1,00x1,00x1,00 м. Разкритите водоносни пластове, след промиване и ерлифтно прочистване се опробват, посредством водочерпене с помпа и изследване на водни проби за установяване на филтрационните параметри, определяне на локалните експлоатационни ресурси и качествата на водата. Площадката е разположена в УПИ II, кв.132 по ПУП на гр. Павликени, в югоизточната му част, по левия бряг на р. Павликенска с координати N43°13'48.90", E25°18'46.70"



Очакваните количества отпадъци ще са:

- промити и пресовани отпадъци от прецеждане на отпадъчните води през фина решетка с отвор 5 мм;
- промити и обезводнени отпадъци от аериран пясъкозадръжател на ГПСОВ;
- стабилизирана и варувана утайка от ГПСОВ.

Не се налага изграждане на нова инфраструктура, пътните трасета са в рамките на урбанизираната територия на гр. Павликени. Достъпът до тръбния кладенец ще се извършва по вътрешни пътища в границите на площадката на ГПСОВ

Във връзка с характера на ИП, на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС информацията, свързана с ИП, е изпратена в БДДР – Плевен за изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). В отговор, с писмо с изх. №2031/17.03.2015 г., БДУВДР - Плевен определя реализацията на ИП като **допустима** от гледна точка на постигане целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложиени в ПУРБ.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в защитена зона от мрежата „Натура 2000“. Най-близката защитена зона е BG0000609 „Река Росица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която се намира на повече от 2000 метра от ИП.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС № 201/2007 г.), считаме че при изпълнението на планираните дейности, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвянето на ОС

Инвестиционното предложение попада в т. 10, буква „н“ – „добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение №1)“ на Приложение №2 към чл. 93 ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ бр. 98/28.11.2014 г.).

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на настоящото ИП е изграждане на тръбен кладенец за задоволяване нуждите от техническа вода за периодично почистване и промиване на съоръженията на градската пречиствателна станция за отпадъчни води.

2. Предвиденото среднодневно водно количество е около 30 м³ при необходим дебит 3 л/с. Времето за почистване и промиване на инсталациите е около 2-3 часа. Предвиденият годишен обем на ползваната вода е 11 000 м³.

3. Почистването и промиването ще се извършва според натовареността и режима на работа на станцията, средно един път на два дни или ежедневно - целогодишно.

4. Характерът на ИП не предполага генериране на производствени отпадъци. Генерираните отпадъчни води, след промиване ще се заустват в ГПСОВ.



5. Отделените количества отпадъци /промити и пресовани отпадъци от прецеждане на отпадъчните води, промити и обезводнени отпадъци от аериран пясъкозадържател, стабилизирана и варувана утайка/ ще се третират, съгласно нормативната уредба.

6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

7. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти, както и поява на кумулативен ефект в съчетание с други настоящи и бъдещи инвестиционни предложения.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира УПИ VII, кв. 132 по плана на гр. Павликени в югоизточната му част, по левия бряг на р. Павликенска със средна надморска височина 107-109 м. Кладенецът ще се изгради в югозападния край на имота.

2. Алтернативи за местоположението на ИП не са разглеждани, тъй като водоснабдяването от съседни кладенци е невъзможно, поради отдалечеността им от площадката. Река Павликенска е с неравномерен отток и брегът в района на ПСОВ е с труден подход, което води до решение за изграждане на собствен тръбен кладенец за нуждите от техническа вода за ПСОВ - гр. Павликени, като най-икономичен и екологосъобразен.

3. Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на санитарно-охранителните зони, определени по реда на *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

4. Площадката, предмет на ИП, попада в зона за защита на подземните води за питейно – битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QAL020, определена в изпълнение на чл. 119а от Закона за водите.

5. ИП не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл.119 а, ал.1, т.5 от Закона за водите – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията и експлоатацията на ИП няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия върху природни местообитания, местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000609 „Река Росица“, която е на отстояние 2000 метра от ИП.

2. Предвид местоположението и характера на ИП, не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки, които да предизвикат негативни промени в популациите на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху най-близко разположената защитена зона.

4. Не се очаква генериране на отпадъци и емисии, които да окажат отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона.



IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. В рамките на имота, в който ще бъде изграден сондажния кладенец, се очаква краткотрайно отрицателно въздействие, свързано с повишаване на нивото на шума от работата на машините.

2. Предвид характера на ИП, не се очаква реализацията му да предизвика значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

3. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново, с изх. №РД-14-1254/02.07.2015г., не се очаква значително отрицателно въздействие, както и поява на риск за човешкото здраве и околната среда, вследствие реализацията на ИП.

4. Предвид характера на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят – Община Павликени, е информирал засегнатото население чрез поставена обява на информационното табло в сградата на Общината.

2. За изясняване на обществения интерес, Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 и е изпълнил задълженията си съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

3. В законоустановения срок няма изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 10.08.15г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

