



РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

№ВТ-07-П-ОВОС/2016 г.

За инвестиционното предложение (ИП) „Изграждане на МВЕЦ“ е внесено уведомление за инвестиционно предложение, съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) с вх.№5159/21.12.2015 г., в сектор „Обслужване на едно гише“ при РИОСВ – Велико Търново. Възложител на ИП е „Аква ват 1“ ООД, гр. Габрово, общ. Габрово.

След преглед на подаденото уведомление за ИП, наличната служебна информация и проверка на място може да се обобщи следното:

1. ИП предвижда монтиране на хидротехническо оборудване за МВЕЦ в отвеждащ канал на съществуваща мелница с цел добиване на електроенергия. Към мелницата има съществуващи съоръжения, които ще се използват – бент, довеждащ и отвеждащ канал. Необходимото водно количество ще е $2 \text{ m}^3/\text{s}$, а мощността на турбината се предвижда да бъде 90 kW.

Площадката за МВЕЦ е с местоположение: в ПИ№66977.32.45 в землището на с. Славейково, общ. Дряново и географски координати на площадката на турбината – N=42°59'36,73'', E=25°22'23,63'', а на останалите съоръжения са както следва:

Елемент на ИП	N	E
водовземане	42°59'30.54"	25°22'24.52"
сграда	42°59'36.73"	25°22'23.63"
заустване	42°59'37.17"	25°22'25.11"

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Велико Търново с цел уточнение на фактическото състояние на описаните съществуващи съоръжения. Проверката е приключила с Констативен протокол №ОВОС-01-НП/16 г. от 26.01.2016 г. При извършения оглед на място се установи, че:

- Довеждащият и отвеждащият канал са изоставени, полузапълнени със земни маси, обрасли с растителност, през които не тече вода и към момента не са в годно за експлоатация състояние;

- Бентът в р. Янтра е с частично нарушена конструкция и не отклонява вода по довеждащия канал;

- В речния участък около мястото на сградата и каналите, брегът е обрасъл с дървесна растителност с наличие на елши и върби, която може да се отнесе към природно метообитание 91E0* Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (Alno-Pandion, *Alnion incanae*, *Salicion albae*).

2. С решение ВТ-16-П от 13.11.2013 г на директора на РИОСВ – Велико Търново е прекратена преписка за „Изграждане на МВЕЦ“ с възложител „Аква ват 1“ ООД, ЕИК 200271459. Административният акт с №ВТ-16-П от 13.11.2013 г е обжалван от „Аква ват 1“ ООД, пред Административен съд гр. Велико Търново, който се произнася с решение №138/14.04.2015 г, с което отхвърля жалбата на дружеството. Подадена е касационна жалба от дружеството срещу решението на съда, като към момента производството пред Върховен административен съд не е приключило.

ИП по обжалваната преписка **също предвижда изграждане на нов МВЕЦ в ПИ№66977.32.45**, чрез използване на съществуващи съоръжения на река Янтра в

землището на с. Славейково, общ. Дряново. Необходимото водно количество е също 2 m³/s, а мощността на турбината - 100 kW. ИП е **съставено от същите елементи**:

- Съществуващ бент с частично нарушена конструкция в р. Янтра и точка на водовземане, които попадат в ПИ с идентификатор 66977.32.72 по КК и КР на с. Славейково – с НТП – водно течение, река;

- Изоставен довеждащ канал, от водовземането до полуразрушена сграда на изоставена мелница. Каналът е полузапълнен със земни маси и през него не тече вода. Част от канала е обособен като ПИ с идентификатор 66977.33.72 – с НТП – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Другата част от канала преминава през един от двата имота 66977.32.47 или 66977.33.58 по КК и КР на с. Славейково;

- Сграда за турбината, която ще бъде ново строителство и ще бъде разположена след сградата на изоставената мелница върху отвеждащия канал. Сградата ще се разположи в ПИ с идентификатор 66977.32.45 по КК и КР на с. Славейково земеделска земя, НТП – нива;

- Изоставен отвеждащ канал, след полуразрушената сграда на мелницата. Част от канала е заблатен откъм точката на заустване. Каналът преминава през ПИ с идентификатори 66977.32.45 и 66977.32.38 по КК и КР на с. Славейково, с НТП – пасище;

Съгласно предоставената от Възложителя информация част от елементите на ИП са със следните географски координати:

Елемент на ИП	N	E
водовземане	42°59'19.27"	25°22'15.32"
сграда	42°59'36.73"	25°22'23.63"
заустване	42°59'38.99"	25°22'24.33"

С настоящето инвестиционно предложение се предвижда минимална разлика в координатите на точките на водовземане и заустване. Считаю, тези разлики за несъществени, относно идентичността между предметите на двете инвестиционни предложения, предвид факта, че се планира и при двете, ползването на едни и същи елементи – бент, отвеждащ и довеждащ канал и сграда за турбината в приблизително идентични координати. Промяната на координатите на точките на водовземане и заустване не би променило и същността на произнасянето от страна на РИОСВ – Велико Търново, като компетентен орган по отношение новото ИП. С оглед на това считаю, че настоящото ИП по същество съвпада с предмета на прекратена процедура, по която директорът на РИОСВ се е произнесъл с административен акт.

Към момента е налице висящо съдебно производство със същия предмет, образувано пред същия орган (директора на РИОСВ – Велико Търново) и с участието на същата страна („Аква ват 1“ ООД, гр. Габрово – възложител), поради което считаю искането за започване на производството (уведомление за инвестиционно предложение с вх.№5159/21.12.2015 г.) за **недопустимо**.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс

РЕШИХ:

Прекратявам административното производство по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие за ИП „Изграждане на МВЕЦ“, с местоположение: в землището на с. Славейково, общ. Дряново с възложител „Аква ват 1“ ООД, гр. Габрово, общ. Габрово, ЕИК 200271459.



Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 01.06.2016г.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

